

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул. Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	20,9	0,19	0,9	0,21	0,0		
20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	20,54	0,18	1,09	0,21	0,0		
21.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,2	0,17	1,35	0,15	0,0		
22.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,0	0,13	2,97	2,22	0,0		
23.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,06	0,14	3,22	3,15	0,0		
24.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,0	0,14	2,88	2,8	0,0		
25.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	19,78	0,15	2,73	2,84	0,0		
26.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,85	0,14	2,85	2,54	0,0		
27.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,52	0,14	2,56	2,43	0,0		
28.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	19,25	0,13	2,47	2,32	0,0		
29.06	0,19	12,63	12,50	0,13	0,00	12,85	12,63	0,22	59,71	44,91	14,8	3,15	3,08	4,83			
30.06	0,67	59,23	58,87	0,36	0,00	60,43	59,51	0,92	66,46	55,15	11,31	5,97	4,88	24,0			
01.07	0,65	65,24	64,65	0,59	0,00	66,62	65,67	0,95	68,08	58,21	9,87	5,9	4,4	24,0			
02.07	0,60	66,37	65,78	0,59	0,00	67,70	66,78	0,92	68,07	57,0	9,07	5,82	4,12	24,0			
03.07	0,64	66,25	65,67	0,58	0,00	67,60	66,68	0,92	66,61	57,03	9,58	5,75	4,08	24,0			
04.07	0,64	67,65	67,04	0,62	0,00	69,13	68,15	0,98	69,07	56,61	9,46	5,79	4,11	24,0			
05.07	0,63	67,68	67,07	0,61	0,00	69,07	68,11	0,96	68,98	57,77	9,22	5,78	4,0	24,0			
06.07	0,50	60,80	60,25	0,55	0,00	62,05	61,24	0,81	67,29	59,14	8,15	5,94	4,12	24,0			
07.07	0,55	69,06	68,44	0,62	0,00	70,53	69,60	0,93	68,31	60,38	7,93	5,92	4,17	24,0			
08.07	0,56	69,27	68,62	0,65	0,00	70,76	69,79	0,96	68,59	60,51	8,08	5,9	4,07	24,0			
09.07	0,54	68,58	67,93	0,64	0,00	69,99	69,06	0,93	67,22	58,45	7,77	5,88	3,98	24,0			
10.07	0,53	68,06	67,45	0,62	0,00	69,48	68,56	0,92	67,48	59,7	7,78	5,82	4,08	24,0			
11.07	0,58	67,13	66,52	0,61	0,00	68,48	67,55	0,93	65,90	57,28	8,68	5,81	4,07	24,0			
12.07	0,58	67,25	66,62	0,63	0,00	68,83	67,70	0,93	67,13	58,82	8,32	5,88	4,19	24,0			
13.07	0,56	67,30	66,68	0,62	0,00	68,67	67,74	0,93	66,78	58,5	8,28	5,79	4,04	24,0			
14.07	0,55	67,25	66,64	0,61	0,00	68,62	67,71	0,91	66,74	58,61	8,13	5,84	4,14	24,0			
15.07	0,55	67,04	66,43	0,62	0,00	68,33	67,43	0,90	64,49	56,3	8,19	5,84	4,13	24,0			
16.07	0,59	67,79	67,18	0,62	0,00	69,20	68,27	0,93	67,33	58,83	8,7	5,83	4,1	24,0			
17.07	0,58	68,27	67,65	0,62	0,00	69,71	68,77	0,94	67,62	59,48	8,48	5,9	4,14	24,0			
18.07	0,58	68,82	68,19	0,63	0,00	70,30	69,34	0,96	68,79	60,33	8,46	5,98	4,23	24,0			
Итого:	11,25	1281,67	1269,97	11,70	0,00	1308,14	0,00	17,85	67,18	58,43	8,75	5,83	4,14	460,63			

Показания интеграторов счетчиков:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.06.2023	24:00	259,98	18471,17	18220,07	3971,67
18.07.2023	24:00	271,23	19752,85	19490,05	4432,30
ИТОГО:		11,25	1281,67	1269,97	460,63

Классификация ошибок:

- D - отключение по 11-й стпн
- G - отключение по Gm, Gmax
- E - функциональный сброс
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.в.о
720,00	= 460,63	+ 0,0	+ 259,38	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q =

Представитель

абонента

Представитель

тепло(водо)снабжения

организации



Q = 11,25 Гкал