

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес: Ул. Звездная д.9 (ГВС)
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4
 Дата последующей поверки теплосчетчика: _____

№ документа: _____
 Номер договора: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 371945

Спода.: 0.04 - 40.0 М3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.04 - 40.0 М3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/мин

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
				M2	V2	M2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Испрб. тн	Работы ТР	
19.06.23	0.938	92.46	94.2607	82.81	84.2218	81.77	9.65	65.4	60.6	4.8	9.0	5.0	0.05	23.95		
20.06.23	1.013	92.91	94.7236	82.37	83.7635	81.73	10.54	65.4	60.4	5.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
21.06.23	0.968	90.99	92.7686	82.20	83.5637	81.77	8.79	65.5	59.8	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
22.06.23	0.933	90.56	92.3213	82.35	83.7102	81.77	8.21	65.3	59.7	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
23.06.23	0.953	91.06	92.8369	82.35	83.7251	81.77	8.71	65.4	59.9	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
24.06.23	0.956	91.06	92.8369	82.35	83.7251	81.77	8.72	65.3	59.7	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
25.06.23	0.955	91.16	92.8447	82.44	83.7181	81.77	8.72	65.3	59.7	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
26.06.23	0.964	91.40	92.9336	82.44	83.8040	81.77	8.95	65.1	59.6	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
27.06.23	1.029	90.65	92.4170	80.57	83.8049	81.77	10.08	65.3	59.7	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
28.06.23	1.066	92.24	94.0352	81.62	82.9695	81.77	10.62	65.3	59.6	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
29.06.23	1.091	91.07	92.8379	81.83	82.9695	81.77	10.62	65.3	59.7	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
30.06.23	1.041	91.83	93.6172	81.83	83.1714	81.77	9.25	65.1	59.4	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
01.07.23	1.082	93.00	94.8135	81.77	83.1074	81.77	10.07	65.3	59.6	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
02.07.23	1.101	92.85	94.4351	81.73	83.0825	81.77	11.23	65.4	59.8	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
03.07.23	1.090	92.90	94.7158	81.71	83.0703	81.77	10.92	65.4	59.8	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
04.07.23	1.039	92.19	93.9893	81.86	83.2231	81.77	11.19	65.4	59.8	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
05.07.23	1.003	91.83	93.5635	81.86	83.2097	81.77	10.33	65.4	59.8	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
06.07.23	1.004	91.83	93.5635	81.86	83.2097	81.77	9.94	65.0	59.6	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
07.07.23	1.058	92.85	94.6670	81.95	83.3264	81.77	9.88	65.5	60.1	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
08.07.23	1.018	92.15	93.9434	81.79	83.1707	81.77	11.06	65.5	60.3	5.3	9.0	5.0	0.00	24.00		
09.07.23	1.123	93.97	95.8008	81.88	83.2532	81.77	12.08	65.4	60.1	5.3	9.0	5.0	0.00	24.00		
10.07.23	1.014	91.15	93.6563	81.81	83.1853	81.77	10.05	65.4	60.1	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
11.07.23	1.072	92.86	94.5146	81.77	83.1323	81.77	10.38	65.4	60.1	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
12.07.23	1.054	92.31	94.1045	81.93	83.1323	81.77	10.94	65.4	60.1	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
13.07.23	1.134	93.76	95.5869	81.93	83.1323	81.77	10.38	65.4	60.1	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00		
14.07.23	1.092	93.01	94.8271	81.97	83.3284	81.77	11.79	65.4	59.7	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
15.07.23	1.134	93.01	94.8271	81.97	83.3284	81.77	11.79	65.4	59.7	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00		
16.07.23	1.090	92.98	94.7930	82.01	83.2944	81.77	11.08	65.4	59.8	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
17.07.23	1.160	94.27	96.1152	82.05	83.3691	81.77	10.97	65.4	59.7	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
18.07.23	1.078	92.79	94.6006	81.91	83.4116	81.77	12.22	65.4	59.7	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00		
18.07.23	1.034	92.13	93.9189	81.86	83.2207	81.77	10.88	65.4	59.8	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00		
Итого	31.052	2766.54	2820.4473	2458.75	2499.6812	307.79	65.4	59.9	5.5	9.0	5.0	0.05	719.95	0.05		

Оказание интергаторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 ТР
 Страница 1

Звездная у ГВС	18.07.23 24:00	117.490	13199.18	3680.41	13477.85	3810.79	2456.47
	19.06.23 00:00	86.437	10432.64	1221.66	10657.40	1311.11	1736.52
Итого		31.052	2766.54	2458.75	2820.45	2499.68	719.95

Личный период _____ 720.00_час. Период норм. работ _____ 719.95_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.047_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



*V = 380,792 ч.з
 Q = 20,017 Гкал/ч.з*