

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 22.06.2023 по 17.07.2023

Потребитель: ООО "Паритет"
 Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12
 Теплосчетчик МКТС: № 050046-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.06.23	1.028	116.797	115.109	0.000	1.688	114.359	113.266	0.000	1.102	67.9	59.0	---	4.6	3.5	24.00	
23.06.23	1.052	116.641	114.984	0.000	1.656	114.203	113.156	0.000	1.060	68.0	58.8	---	4.6	3.5	24.00	
24.06.23	1.029	116.563	114.933	0.000	1.609	114.156	113.109	0.000	1.032	67.6	58.6	---	4.6	3.5	24.00	Эп
25.06.23	0.999	116.016	114.422	0.000	1.594	113.594	112.563	0.000	1.043	67.9	59.1	---	4.6	3.5	24.00	
26.06.23	1.011	116.359	114.641	0.000	1.719	113.969	112.813	0.000	1.146	67.5	58.6	---	4.6	3.5	24.00	
27.06.23	1.021	116.938	115.172	0.000	1.766	114.500	113.313	0.000	1.180	68.0	59.1	---	4.7	3.5	24.00	
28.06.23	1.040	118.094	116.266	0.000	1.823	115.641	114.406	0.000	1.239	67.8	58.9	---	4.6	3.5	24.00	
29.06.23	1.092	118.281	116.453	0.000	1.828	115.844	114.699	0.000	1.236	67.8	58.3	---	4.6	3.5	24.00	
30.06.23	1.120	117.063	115.188	0.000	1.875	114.641	113.391	0.000	1.245	67.6	57.8	---	4.5	3.5	24.00	
01.07.23	0.988	117.094	115.406	0.000	1.688	114.797	113.641	0.000	1.159	65.8	57.2	---	4.5	3.5	24.00	
02.07.23	1.035	118.000	116.219	0.000	1.781	115.656	114.453	0.000	1.203	66.2	57.3	---	4.6	3.5	24.00	
03.07.23	1.005	117.656	115.938	0.000	1.719	115.281	114.125	0.000	1.169	66.7	58.0	---	4.6	3.5	24.00	
04.07.23	1.017	117.219	115.578	0.000	1.641	114.875	113.797	0.000	1.067	66.4	57.4	---	4.6	3.5	24.00	
05.07.23	1.012	115.734	114.141	0.000	1.594	113.406	112.375	0.000	1.032	66.8	57.4	---	4.5	3.5	24.00	
06.07.23	1.036	115.141	113.547	0.000	1.594	112.734	111.703	0.000	1.019	68.1	58.9	---	4.4	3.6	24.00	
07.07.23	1.099	114.844	113.250	0.000	1.594	112.391	111.375	0.000	1.027	68.9	59.9	---	4.4	3.5	24.00	
08.07.23	1.006	114.313	112.688	0.000	1.625	111.922	110.875	0.000	1.046	67.8	58.9	---	4.4	3.5	24.00	
09.07.23	1.019	113.906	112.266	0.000	1.641	111.563	110.484	0.000	1.082	67.6	58.5	---	4.4	3.6	24.00	
10.07.23	0.961	116.344	114.734	0.000	1.609	113.969	112.891	0.000	1.072	67.2	58.8	---	4.5	3.5	24.00	
11.07.23	0.990	118.047	116.375	0.000	1.672	115.641	114.547	0.000	1.100	67.1	58.4	---	4.7	3.4	24.00	
12.07.23	1.004	117.281	115.699	0.000	1.672	114.953	113.828	0.000	1.125	66.2	57.4	---	4.6	3.4	24.00	
13.07.23	0.967	116.500	114.859	0.000	1.641	114.234	113.125	0.000	1.108	65.5	57.0	---	4.5	3.5	24.00	
14.07.23	0.973	116.516	114.875	0.000	1.641	114.281	113.156	0.000	1.127	64.9	56.4	---	4.5	3.5	24.00	
15.07.23	1.003	117.781	116.063	0.000	1.719	115.531	114.359	0.000	1.166	64.9	56.2	---	4.7	3.5	24.00	
16.07.23	0.995	117.203	115.500	0.000	1.703	114.953	113.781	0.000	1.166	65.0	56.4	---	4.6	3.5	24.00	
17.07.23	0.968	117.328	115.641	0.000	1.688	115.078	113.922	0.000	1.157	65.1	56.7	---	4.6	3.5	24.00	
Итого:	26.388	3033.656	2989.875	0.000	43.781	2972.156	2943.063	0.000	29.116	66.9	58.1	---	4.6	3.5	624.00	Эп

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.07.23 24:00	3859.861	252508.11	247806.70	247031.73	244423.78	24146.74
21.06.23 24:00	3833.473	249474.45	244816.83	244059.58	241480.72	23522.75
Итого:	26.388	3033.66	2989.88	2972.16	2943.06	624.00

Отчетный период: **624.00** чВремя работы: **624.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эп) Неисправн.(Не) Дилп. Gv (DG) Дилп. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель потребителя:  Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**