

Организация "000 "Паритет" _____ Номер Договора _____
 Адрес Ул. Борисовское шоссе д. 9 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 363778
 Дата последней поверки поверки теплосчетчика 15.12.2024

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.08.2024 по 18.09.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	txb	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.08.24	2.985	283.23	287.9922	252.99	256.5547	30.24	60.3	54.7	5.6	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
20.08.24	2.900	280.70	285.5234	252.88	256.5000	27.82	61.0	55.3	5.7	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
21.08.24	3.013	276.73	281.8672	250.50	254.3750	26.23	63.7	57.4	6.2	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
22.08.24	2.908	277.96	283.0156	253.53	257.3633	24.43	63.1	56.9	6.2	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
23.08.24	3.004	278.50	283.6875	252.75	256.6758	25.75	63.8	57.6	6.2	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
24.08.24	3.019	280.10	285.2539	253.84	257.7344	26.26	63.4	57.2	6.2	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
25.08.24	3.020	281.36	286.4102	253.95	257.7461	27.41	62.6	56.5	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
26.08.24	3.048	280.36	285.5195	253.12	256.9922	27.24	63.4	57.3	6.1	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
27.08.24	2.911	279.77	284.9336	255.05	258.9961	24.71	63.5	57.5	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
28.08.24	2.953	280.25	285.3516	254.05	257.9180	26.20	63.0	57.0	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
29.08.24	2.860	278.08	283.1797	254.14	258.0352	23.93	63.4	57.3	6.1	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
30.08.24	2.796	275.82	280.8125	252.30	256.1328	23.52	62.9	56.9	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
31.08.24	2.854	280.01	285.1016	255.21	259.1055	24.80	62.9	57.1	5.9	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
01.09.24	3.158	286.40	291.6250	255.18	259.1172	31.21	63.1	57.4	5.7	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
02.09.24	2.892	278.36	283.4297	252.48	256.3594	25.88	63.1	57.3	5.8	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
03.09.24	3.242	284.10	289.3359	252.78	256.6523	31.32	63.2	57.2	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	E
04.09.24	3.124	281.34	286.6250	253.99	257.9453	27.35	64.2	57.9	6.3	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
05.09.24	3.254	284.88	290.2344	255.82	259.8047	29.06	64.1	57.7	6.4	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
06.09.24	3.061	278.80	284.0000	253.19	257.0859	25.61	63.8	57.3	6.5	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
07.09.24	3.197	276.82	282.0313	248.74	252.5938	28.08	64.1	57.6	6.5	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	E
08.09.24	3.451	282.88	288.2344	249.49	253.3906	33.39	64.3	57.9	6.4	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
09.09.24	3.116	278.96	284.1953	252.37	256.2969	26.28	64.1	57.7	6.5	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
10.09.24	3.086	274.86	280.0313	248.58	252.4531	26.28	64.3	57.8	6.5	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
11.09.24	3.082	273.44	278.5703	247.10	250.9141	26.34	64.0	57.4	6.5	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
12.09.24	3.169	280.87	286.0547	251.88	255.7500	28.98	63.5	57.3	6.2	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
13.09.24	3.057	277.38	282.6094	251.45	255.3867	25.93	64.3	57.9	6.4	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
14.09.24	3.007	275.02	280.1797	250.29	254.1797	24.74	64.2	57.7	6.5	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
15.09.24	3.287	281.20	286.3359	249.42	253.2109	31.78	63.2	57.0	6.2	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
16.09.24	3.098	277.84	282.9688	250.25	254.0820	27.58	63.6	57.3	6.3	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
17.09.24	3.094	276.98	282.1250	249.65	253.5000	27.33	63.7	57.4	6.3	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	
18.09.24	2.947	274.27	279.3828	250.59	254.4570	23.68	63.8	57.3	6.5	9.0	9.0	4.4	0.00	23.91	D
Итого	94.591	8657.24	8816.6172	7817.57	7937.3086	839.67	63.4	57.2	6.2	9.0	9.0	4.5	0.09	743.91	0.09

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.09.24 24:00	818.488	69120.24	61052.50	70335.16	61934.68	5940.76
19.08.24 00:00	723.897	60463.00	53234.93	61518.54	53997.37	5196.86
Итого	94.591	8657.24	7817.57	8816.62	7937.31	743.91

Отчетный период _____ 744.00_ час. Период норм. работы _____ 743.91_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.005_ час.
 Период t2-t1 (Н) _____ 0.087_ час. Период Г<т1 (Г) _____ 0.000_ час.
 Период Г<тах (В) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Handwritten: V = 879,416 кв.м
 Qтэс = 54,876 Мкал