

Организация Паритет Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Серпуховская 24 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387707

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.01.2025 по 17.02.2025

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 |          |        |          |       | Температура, °C |      |       |     |        | Давление |        | Время, час |   | Классиф |
|----------|-----------|------------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|------|-------|-----|--------|----------|--------|------------|---|---------|
|          |           | M1                     | V1       | M2     | V2       | M1-M2 | t1              | t2   | t1-t2 | txв | P1     | P2       | Нераб. | Работы     |   |         |
|          |           |                        |          |        | разбор   |       | атм             | атм  | Тн    | Тр  | ошибок |          |        |            |   |         |
| 18.01.25 | 1.890     | 117.56                 | 120.4209 | 116.03 | 117.8187 | 1.53  | 73.5            | 57.4 | 16.1  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 1.04   | 22.96      | U |         |
| 19.01.25 | 1.989     | 121.84                 | 124.7942 | 120.25 | 122.0818 | 1.58  | 73.4            | 57.1 | 16.3  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 20.01.25 | 2.019     | 120.98                 | 123.9712 | 119.41 | 121.2483 | 1.57  | 74.1            | 57.4 | 16.7  | 0.0 | 6.3    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 21.01.25 | 2.045     | 117.95                 | 120.9612 | 116.39 | 118.2236 | 1.56  | 75.4            | 58.1 | 17.3  | 0.0 | 6.2    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 22.01.25 | 2.040     | 118.29                 | 121.2593 | 116.72 | 118.5208 | 1.57  | 74.7            | 57.5 | 17.2  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.01   | 23.99      | U |         |
| 23.01.25 | 2.078     | 118.62                 | 121.6660 | 117.06 | 118.9038 | 1.56  | 75.6            | 58.1 | 17.5  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 24.01.25 | 2.029     | 117.50                 | 120.4260 | 115.97 | 117.7322 | 1.53  | 74.4            | 57.1 | 17.3  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 25.01.25 | 1.991     | 118.90                 | 121.7917 | 117.35 | 119.1128 | 1.55  | 73.5            | 56.8 | 16.7  | 0.0 | 6.2    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 26.01.25 | 2.013     | 120.36                 | 123.2622 | 118.78 | 120.5474 | 1.58  | 73.1            | 56.4 | 16.7  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 27.01.25 | 2.006     | 121.30                 | 124.3008 | 119.71 | 121.5652 | 1.59  | 74.1            | 57.6 | 16.5  | 0.0 | 6.3    | 5.4      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 28.01.25 | 1.910     | 121.44                 | 124.3525 | 119.86 | 121.6863 | 1.58  | 72.8            | 57.1 | 15.7  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 29.01.25 | 1.949     | 122.11                 | 125.0874 | 120.53 | 122.3999 | 1.58  | 73.5            | 57.6 | 15.9  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 30.01.25 | 1.898     | 122.73                 | 125.6089 | 121.15 | 122.9597 | 1.58  | 72.0            | 56.6 | 15.5  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 31.01.25 | 2.000     | 122.43                 | 125.4209 | 120.84 | 122.6887 | 1.59  | 73.6            | 57.3 | 16.3  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 01.02.25 | 2.057     | 122.53                 | 125.4949 | 120.94 | 122.7488 | 1.59  | 73.3            | 56.5 | 16.8  | 0.0 | 6.3    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 02.02.25 | 2.036     | 120.77                 | 123.7151 | 119.20 | 120.9871 | 1.57  | 73.5            | 56.7 | 16.8  | 0.0 | 6.2    | 5.3      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 03.02.25 | 1.997     | 119.61                 | 122.5286 | 118.06 | 119.8445 | 1.55  | 73.6            | 56.9 | 16.7  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 04.02.25 | 2.014     | 118.65                 | 121.5576 | 117.11 | 118.8752 | 1.54  | 73.7            | 56.8 | 17.0  | 0.0 | 6.1    | 5.1      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 05.02.25 | 2.040     | 118.45                 | 121.3462 | 116.91 | 118.6489 | 1.54  | 73.6            | 56.4 | 17.2  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 06.02.25 | 2.071     | 118.19                 | 121.1538 | 116.64 | 118.4224 | 1.55  | 74.7            | 57.2 | 17.5  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 07.02.25 | 2.090     | 116.27                 | 119.2554 | 114.75 | 116.5254 | 1.52  | 75.6            | 57.6 | 18.0  | 0.0 | 6.1    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 08.02.25 | 2.145     | 116.74                 | 119.8257 | 115.22 | 117.0537 | 1.52  | 76.7            | 58.4 | 18.4  | 0.0 | 6.2    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |
| 09.02.25 | 2.145     | 117.21                 | 120.2427 | 115.69 | 117.4849 | 1.52  | 75.9            | 57.6 | 18.3  | 0.0 | 6.1    | 5.2      | 0.00   | 24.00      |   |         |

|          |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |     |     |      |        |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|
| 10.02.25 | 2.018  | 115.39  | 118.3237  | 113.91  | 115.6758  | 1.49  | 75.2 | 57.7 | 17.5 | 0.0 | 6.1 | 5.2 | 0.00 | 24.00  |
| 11.02.25 | 2.064  | 114.37  | 117.3179  | 112.89  | 114.6475  | 1.48  | 75.7 | 57.6 | 18.0 | 0.0 | 6.1 | 5.2 | 0.00 | 24.00  |
| 12.02.25 | 2.138  | 112.95  | 115.9243  | 111.46  | 113.1909  | 1.49  | 76.6 | 57.7 | 18.9 | 0.0 | 6.1 | 5.3 | 0.00 | 24.00  |
| 13.02.25 | 2.186  | 112.93  | 115.9751  | 111.44  | 113.1997  | 1.50  | 77.6 | 58.2 | 19.3 | 0.0 | 6.1 | 5.1 | 0.00 | 24.00  |
| 14.02.25 | 2.164  | 113.71  | 116.7598  | 112.21  | 113.9922  | 1.50  | 77.5 | 58.4 | 19.0 | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00  |
| 15.02.25 | 2.174  | 112.75  | 115.7500  | 111.27  | 113.0054  | 1.48  | 77.0 | 57.8 | 19.3 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00  |
| 16.02.25 | 2.244  | 112.46  | 115.5474  | 110.99  | 112.7520  | 1.48  | 78.3 | 58.4 | 19.9 | 0.0 | 6.2 | 5.2 | 0.00 | 24.00  |
| 17.02.25 | 2.222  | 110.15  | 113.1729  | 108.68  | 110.4019  | 1.46  | 78.4 | 58.3 | 20.2 | 0.0 | 6.1 | 5.2 | 0.00 | 24.00  |
| Итого    | 63.664 | 3655.15 | 3747.2141 | 3607.41 | 3662.9453 | 47.74 | 74.8 | 57.4 | 17.4 | 0.0 | 6.2 | 5.2 | 1.05 | 742.95 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q      | M1      | M2      | V1      | V2      | Tr      |
|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17.02.25 | 24:00 | 97.521 | 5688.95 | 5614.47 | 5831.62 | 5701.20 | 1150.93 |
| 18.01.25 | 00:00 | 33.857 | 2033.79 | 2007.06 | 2084.40 | 2038.25 | 407.98  |
| Итого    |       | 63.664 | 3655.15 | 3607.41 | 3747.21 | 3662.95 | 742.95  |

*Q = 63,75 м³/ч*

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 742.95 час.

Период отключения питания (U) 1.050 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

