

Организация:	<i>УК Старитет</i>	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.12	2,39	115,65	114,13	1,52	0,00	119,11	116,13	2,98	82,09	61,49	20,6	6,18	5,24	24,0	
19.12	2,29	115,18	113,66	1,51	0,00	118,52	115,61	2,91	80,58	60,7	19,89	6,03	5,09	24,0	
20.12	1,96	121,84	120,29	1,55	0,00	124,75	122,08	2,67	72,55	56,47	16,09	6,28	5,27	24,0	
21.12	1,98	121,25	119,69	1,57	0,00	124,16	121,49	2,67	72,85	56,56	16,29	6,29	5,25	24,0	
22.12	2,04	120,40	118,85	1,55	0,00	123,30	120,62	2,68	73,23	56,33	16,9	6,23	5,25	24,0	
23.12	1,97	120,30	118,76	1,54	0,00	123,25	120,60	2,66	73,79	57,47	16,32	6,28	5,26	24,0	
24.12	1,98	120,54	118,98	1,56	0,00	123,46	120,79	2,67	73,24	56,87	16,37	6,24	5,23	24,0	
25.12	1,85	110,60	109,00	1,60	0,00	113,29	110,64	2,64	73,42	56,7	16,72	6,14	5,19	24,0	
26.12	1,89	118,27	116,72	1,55	0,00	121,11	118,48	2,62	72,85	56,87	15,98	6,26	5,28	24,0	
27.12	1,90	118,76	117,11	1,66	0,00	121,62	118,90	2,71	73,07	57,12	15,95	6,16	5,15	24,0	
28.12	1,97	119,43	117,86	1,58	0,00	122,34	119,64	2,70	73,46	56,97	16,49	6,25	5,28	24,0	
29.12	1,99	119,95	118,37	1,59	0,00	122,84	120,13	2,71	73,06	56,47	16,59	6,25	5,29	24,0	
30.12	2,06	119,66	118,07	1,59	0,00	122,57	119,82	2,76	73,44	56,28	17,16	6,28	5,33	24,0	
31.12	2,05	119,69	118,10	1,59	0,00	122,60	119,85	2,75	73,24	56,13	17,12	6,16	5,13	24,0	
01.01	1,92	119,90	118,32	1,58	0,00	122,81	120,13	2,68	73,39	57,35	16,04	6,3	5,4	24,0	
02.01	1,92	121,43	119,83	1,60	0,00	124,35	121,66	2,69	73,0	57,16	15,84	6,28	5,28	24,0	
03.01	2,01	119,07	117,49	1,58	0,00	122,08	119,34	2,74	75,07	58,19	16,89	6,19	5,13	24,0	
04.01	2,02	117,67	116,12	1,56	0,00	120,69	117,96	2,73	75,54	58,37	17,17	6,16	5,21	24,0	
05.01	2,02	116,29	114,74	1,55	0,00	119,24	116,53	2,71	75,15	57,8	17,34	6,12	5,23	24,0	
06.01	2,05	116,86	115,32	1,54	0,00	119,84	117,12	2,72	75,4	57,88	17,52	6,11	5,17	24,0	
07.01	1,98	119,80	118,23	1,57	0,00	122,77	120,07	2,70	74,29	57,77	16,52	6,2	5,22	24,0	
08.01	1,99	121,46	119,86	1,60	0,00	124,40	121,67	2,72	73,27	56,93	16,34	6,29	5,26	24,0	
09.01	1,99	119,94	118,36	1,58	0,00	122,89	120,18	2,71	73,92	57,37	16,55	6,21	5,24	24,0	
10.01	1,96	121,09	119,50	1,58	0,00	124,04	121,34	2,70	73,55	57,37	16,19	6,29	5,32	24,0	
11.01	1,94	122,41	120,81	1,60	0,00	125,43	122,72	2,71	74,12	58,29	15,83	6,33	5,28	24,0	
12.01	2,02	119,22	117,66	1,57	0,00	122,21	119,49	2,73	74,61	57,72	16,89	6,18	5,18	24,0	
13.01	2,05	119,44	117,87	1,57	0,00	122,52	119,76	2,76	75,81	58,63	17,17	6,19	5,21	24,0	
14.01	2,02	117,21	115,67	1,54	0,00	120,21	117,50	2,71	75,49	58,26	17,23	6,24	5,34	24,0	
15.01	2,00	119,74	118,16	1,57	0,00	122,67	119,96	2,71	73,69	56,97	16,72	6,1	5,06	23,98	U
16.01	1,99	120,42	118,84	1,58	0,00	123,37	120,66	2,71	73,78	57,3	16,48	6,3	5,33	24,0	
17.01	1,97	121,87	120,29	1,58	0,00	124,87	122,16	2,71	73,88	57,72	16,16	6,24	5,2	24,0	
Итого:	62,16	3695,33	3646,64	48,69	0,00	3787,31	0,00	84,28	74,33	57,52	16,81	6,22	5,24	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	447,84	32508,04	32103,78	8216,86
31.12.2024	24:00	476,14	34169,57	33743,36	8552,86
01.01.2025	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2025	24:00	33,86	2033,79	2007,06	407,98
ИТОГО:		62,16	3695,33	3646,64	743,98

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит	+ Тф.отк.	+ Tdt<mi	TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
744,00	= 743,98	+ 0,02	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 62,157, Гкал

Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента
организации

