

Организация:	ООО "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.05	0,61	75,26	74,52	0,74	0,00	76,81	75,73	1,07	67,03	58,99	8,04	6,53	4,43	24,0			
20.05	0,61	75,91	75,18	0,73	0,00	77,52	76,46	1,06	68,37	60,41	7,97	6,55	4,45	24,0			
21.05	0,58	75,78	75,07	0,71	0,00	77,42	76,38	1,04	69,0	61,36	7,64	6,54	4,49	24,0			
22.05	0,55	74,95	74,25	0,70	0,00	76,43	75,43	1,00	65,66	58,34	7,32	6,32	4,18	24,0			
23.05	0,56	75,49	74,77	0,72	0,00	77,00	75,98	1,02	66,09	58,69	7,4	6,45	4,37	24,0			
24.05	0,59	76,77	76,05	0,73	0,00	78,41	77,35	1,06	68,32	60,62	7,7	6,56	4,42	24,0			
25.05	0,56	75,75	75,02	0,73	0,00	77,28	76,25	1,03	66,5	59,09	7,41	6,49	4,4	24,0			
26.05	0,58	75,79	75,06	0,72	0,00	77,29	76,26	1,04	65,79	58,15	7,64	6,42	4,26	24,0			
27.05	0,54	75,52	74,81	0,71	0,00	77,02	76,01	1,00	65,68	58,55	7,12	6,49	4,41	24,0			
28.05	0,59	78,39	77,64	0,75	0,00	80,17	79,09	1,08	70,83	63,34	7,5	6,67	4,43	24,0			
29.05	0,55	76,57	75,85	0,73	0,00	78,18	77,15	1,03	67,8	60,71	7,09	6,54	4,42	24,0			
30.05	0,57	77,66	76,92	0,74	0,00	79,36	78,29	1,06	69,13	61,84	7,29	6,58	4,37	24,0			
31.05	0,56	77,79	77,06	0,73	0,00	79,47	78,42	1,05	68,88	61,68	7,2	6,55	4,33	24,0			
01.06	0,58	78,00	77,27	0,73	0,00	79,73	78,65	1,07	69,6	62,2	7,4	6,57	4,35	24,0			
02.06	0,57	77,29	76,55	0,74	0,00	78,92	77,87	1,05	68,0	60,69	7,31	6,53	4,35	24,0			
03.06	0,49	75,56	74,84	0,72	0,00	76,99	76,02	0,98	64,36	57,95	6,41	6,44	4,34	24,0			
04.06	0,53	76,60	75,88	0,72	0,00	78,20	77,18	1,02	67,54	60,61	6,93	6,54	4,38	24,0			
05.06	0,55	78,37	77,62	0,74	0,00	80,06	79,01	1,05	68,94	61,95	6,98	6,63	4,41	24,0			
06.06	0,57	78,97	78,24	0,74	0,00	80,71	79,63	1,08	69,44	62,29	7,14	6,6	4,31	24,0			
07.06	0,57	77,78	77,04	0,74	0,00	79,46	78,40	1,07	68,94	61,64	7,3	6,53	4,3	24,0			
08.06	0,53	77,32	76,59	0,73	0,00	78,88	77,87	1,01	66,53	59,77	6,75	6,53	4,33	24,0			
09.06	0,56	78,02	77,29	0,73	0,00	79,69	78,63	1,06	68,57	61,37	7,2	6,59	4,35	24,0			
10.06	0,54	74,98	74,27	0,71	0,00	76,54	75,53	1,01	67,49	60,28	7,2	6,41	4,34	24,0			
11.06	0,56	75,47	74,76	0,71	0,00	77,08	76,05	1,03	68,48	61,14	7,34	6,47	4,4	24,0			
12.06	0,57	75,58	74,87	0,71	0,00	77,05	76,04	1,01	65,16	57,63	7,53	6,37	4,24	24,0			
13.06	0,13	20,64	20,44	0,20	0,00	21,03	20,77	0,26	64,54	58,36	6,18	3,56	1,35	7,0	D		
14.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	25,23	0,35	1,96	0,69	17,31	D		
15.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	22,74	0,47	1,57	0,96	24,0			
16.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	21,62	0,44	1,31	1,1	24,0			
17.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	20,99	0,4	1,2	1,13	24,0			
18.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	20,46	0,37	1,08	1,15	24,0			
Итого:	14,21	1936,22	1917,87	18,35	0,00	1976,71	0,00	26,24	67,67	60,37	7,30	6,49	4,33	720,31			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.05.2024	24:00	245,34	15260,46	15056,67	3334,87
18.06.2024	24:00	259,54	17196,68	16974,54	4055,18
ИТОГО:		14,21	1936,22	1917,87	720,31

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	720,31	+	0,0	+	0,0	+	23,69	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 14,676 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

