

*Старитет*

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Серпуховская д/д Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387707

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

| Дата     | Масса, тонн |        |          |        |          | Объем, м3       |           |           |             |           | Температура, °C |     |                  |        | Давление |  | Время, час |  |  |
|----------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|------------------|--------|----------|--|------------|--|--|
|          | Q<br>Гкал   | M1     | V1       | M2     | V2       | M1-M2<br>разбор | t1<br>атм | t2<br>атм | t1-t2<br>Тн | tхв<br>Тр | P1              | P2  | Нераб.<br>ошибок | Работы | Классиф  |  |            |  |  |
| 18.02.25 | 2.174       | 113.49 | 116.5762 | 112.00 | 113.8042 |                 | 1.49      | 78.0      | 58.8        | 19.1      | 0.0             | 6.1 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 19.02.25 | 2.174       | 114.85 | 117.9287 | 113.34 | 115.1455 |                 | 1.51      | 77.3      | 58.4        | 18.9      | 0.0             | 6.1 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 20.02.25 | 2.176       | 113.03 | 116.1240 | 111.55 | 113.3535 |                 | 1.48      | 78.2      | 59.0        | 19.2      | 0.0             | 6.0 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 21.02.25 | 2.182       | 115.08 | 118.2002 | 113.56 | 115.4014 |                 | 1.51      | 77.9      | 58.9        | 18.9      | 0.0             | 6.2 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 22.02.25 | 2.268       | 116.96 | 120.2202 | 115.43 | 117.3384 |                 | 1.53      | 79.1      | 59.7        | 19.4      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 23.02.25 | 2.241       | 114.15 | 117.2925 | 112.66 | 114.4839 |                 | 1.48      | 78.5      | 58.9        | 19.6      | 0.0             | 6.0 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 24.02.25 | 2.147       | 114.25 | 117.3633 | 112.77 | 114.6099 |                 | 1.48      | 78.0      | 59.2        | 18.8      | 0.0             | 6.1 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 25.02.25 | 2.179       | 115.15 | 118.3037 | 113.65 | 115.5146 |                 | 1.50      | 78.3      | 59.4        | 18.9      | 0.0             | 6.1 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 26.02.25 | 2.099       | 114.77 | 117.8477 | 113.25 | 115.0908 |                 | 1.52      | 77.4      | 59.1        | 18.3      | 0.0             | 6.1 | 5.2              | 0.01   | 23.99    |  |            |  |  |
| 27.02.25 | 2.219       | 114.46 | 117.7285 | 112.94 | 114.8760 |                 | 1.51      | 80.1      | 60.7        | 19.4      | 0.0             | 6.0 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 28.02.25 | 2.112       | 114.97 | 118.0923 | 113.46 | 115.3252 |                 | 1.52      | 77.9      | 59.5        | 18.4      | 0.0             | 6.0 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 01.03.25 | 1.966       | 116.06 | 118.9565 | 114.54 | 116.3086 |                 | 1.52      | 74.4      | 57.5        | 16.9      | 0.0             | 6.0 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 02.03.25 | 1.937       | 115.71 | 118.5181 | 114.19 | 115.8979 |                 | 1.52      | 73.3      | 56.6        | 16.7      | 0.0             | 6.0 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 03.03.25 | 1.847       | 115.16 | 117.8994 | 113.64 | 115.3438 |                 | 1.51      | 72.6      | 56.5        | 16.0      | 0.0             | 6.0 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 04.03.25 | 1.862       | 115.91 | 118.6616 | 114.37 | 116.0757 |                 | 1.54      | 72.4      | 56.4        | 16.1      | 0.0             | 6.0 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 05.03.25 | 1.849       | 115.60 | 118.2944 | 114.07 | 115.7344 |                 | 1.53      | 71.8      | 55.8        | 16.0      | 0.0             | 6.1 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 06.03.25 | 1.818       | 119.31 | 122.1030 | 117.76 | 119.5225 |                 | 1.56      | 71.9      | 56.6        | 15.2      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 07.03.25 | 1.827       | 121.27 | 124.0718 | 119.71 | 121.4814 |                 | 1.57      | 71.4      | 56.3        | 15.1      | 0.0             | 6.1 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 08.03.25 | 1.804       | 120.82 | 123.6396 | 119.26 | 121.0649 |                 | 1.56      | 71.8      | 56.9        | 14.9      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 09.03.25 | 1.800       | 120.72 | 123.4785 | 119.15 | 120.9131 |                 | 1.56      | 71.1      | 56.2        | 14.9      | 0.0             | 6.1 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 10.03.25 | 1.726       | 120.61 | 123.3574 | 119.04 | 120.8242 |                 | 1.57      | 70.9      | 56.6        | 14.3      | 0.0             | 6.2 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 11.03.25 | 1.745       | 121.03 | 123.8232 | 119.46 | 121.2705 |                 | 1.57      | 71.3      | 56.9        | 14.4      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 12.03.25 | 1.748       | 121.46 | 124.2910 | 119.89 | 121.7285 |                 | 1.57      | 71.7      | 57.4        | 14.4      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 13.03.25 | 1.728       | 121.43 | 124.2393 | 119.86 | 121.6992 |                 | 1.57      | 71.5      | 57.3        | 14.2      | 0.0             | 6.2 | 5.3              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 14.03.25 | 1.764       | 121.57 | 124.4160 | 119.99 | 121.8438 |                 | 1.58      | 72.0      | 57.5        | 14.5      | 0.0             | 6.2 | 5.2              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 15.03.25 | 1.801       | 116.91 | 119.6885 | 115.40 | 117.1543 |                 | 1.52      | 72.5      | 57.1        | 15.4      | 0.0             | 5.9 | 5.0              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |
| 16.03.25 | 1.852       | 115.98 | 118.7832 | 114.48 | 116.2324 |                 | 1.50      | 73.2      | 57.3        | 16.0      | 0.0             | 6.1 | 5.1              | 0.00   | 24.00    |  |            |  |  |

|          |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |     |     |      |       |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|
| 17.03.25 | 1.868  | 114.67  | 117.4688  | 113.18  | 114.9160  | 1.49  | 73.6 | 57.3 | 16.3 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 |
| Итого    | 54.916 | 3275.36 | 3357.3677 | 3232.59 | 3282.9546 | 42.77 | 74.5 | 57.8 | 16.8 | 0.0 | 6.1 | 5.2 |      |       |

Показания интеграторов КМ-5



| Дата     | Время | Q       | M1      | M2      | V1      | V2      | Tr      |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17.03.25 | 24:00 | 152.437 | 8964.30 | 8847.06 | 9188.98 | 8984.15 | 1822.92 |
| 18.02.25 | 00:00 | 97.521  | 5688.95 | 5614.47 | 5831.62 | 5701.20 | 1150.93 |
| Итого    |       | 54.916  | 3275.36 | 3232.59 | 3357.37 | 3282.95 | 671.99  |

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента  Представитель теплоснабжающей организации 

*Q = 54,917 т/час*