

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "УК Паритет" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 387707 |
| Адрес дома: | ул Серпуховская 27, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подмес, т | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр, час | Классифик. ошибок |
|--------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-------|----------------|------|------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 19.10 | 1,77 | 119,81 | 118,27 | 1,54 | 0,00 | 122,54 | 120,02 | 2,52 | 70,94 | 56,14 | 14,79 | 6,16 | 5,15 | 24,0 | | | |
| 20.10 | 1,82 | 121,06 | 119,51 | 1,55 | 0,00 | 123,83 | 121,27 | 2,56 | 71,07 | 56,01 | 15,05 | 6,16 | 5,12 | 24,0 | | | |
| 21.10 | 1,80 | 122,30 | 120,73 | 1,57 | 0,00 | 125,08 | 122,52 | 2,56 | 70,95 | 56,28 | 14,67 | 6,22 | 5,19 | 24,0 | | | |
| 22.10 | 1,81 | 138,64 | 136,90 | 1,75 | 0,00 | 141,86 | 139,07 | 2,78 | 71,42 | 58,4 | 13,01 | 6,33 | 5,05 | 23,79 | D | | |
| 23.10 | 1,82 | 131,35 | 129,68 | 1,67 | 0,00 | 134,42 | 131,72 | 2,70 | 71,91 | 58,04 | 13,87 | 6,13 | 4,97 | 24,0 | | | |
| 24.10 | 1,76 | 120,61 | 119,10 | 1,51 | 0,00 | 123,36 | 120,87 | 2,49 | 70,89 | 56,33 | 14,56 | 5,94 | 4,92 | 24,0 | | | |
| 25.10 | 1,76 | 119,83 | 118,35 | 1,49 | 0,00 | 122,60 | 120,12 | 2,48 | 71,26 | 56,55 | 14,71 | 5,98 | 4,98 | 24,0 | | | |
| 26.10 | 1,84 | 119,62 | 118,10 | 1,51 | 0,00 | 122,45 | 119,89 | 2,56 | 72,36 | 57,01 | 15,35 | 6,05 | 5,06 | 24,0 | | | |
| 27.10 | 1,82 | 120,12 | 118,61 | 1,52 | 0,00 | 122,87 | 120,34 | 2,52 | 71,08 | 55,93 | 15,16 | 6,05 | 5,05 | 24,0 | | | |
| 28.10 | 1,80 | 126,44 | 124,85 | 1,59 | 0,00 | 129,35 | 126,75 | 2,60 | 71,23 | 56,99 | 14,23 | 6,32 | 5,2 | 24,0 | | | |
| 29.10 | 1,83 | 128,17 | 126,56 | 1,61 | 0,00 | 131,11 | 128,48 | 2,63 | 71,19 | 56,95 | 14,24 | 6,37 | 5,24 | 24,0 | | | |
| 30.10 | 1,93 | 150,92 | 149,05 | 1,87 | 0,00 | 154,50 | 151,53 | 2,97 | 72,45 | 59,71 | 12,74 | 6,55 | 5,08 | 24,0 | | | |
| 31.10 | 1,84 | 125,02 | 123,45 | 1,57 | 0,00 | 127,91 | 125,30 | 2,61 | 71,47 | 56,76 | 14,72 | 6,26 | 5,17 | 24,0 | | | |
| 01.11 | 1,85 | 128,59 | 126,96 | 1,63 | 0,00 | 131,65 | 128,96 | 2,69 | 72,58 | 58,22 | 14,36 | 6,36 | 5,27 | 24,0 | | | |
| 02.11 | 1,85 | 120,56 | 119,03 | 1,54 | 0,00 | 123,41 | 120,84 | 2,58 | 72,41 | 57,08 | 15,34 | 6,05 | 4,97 | 24,0 | | | |
| 03.11 | 1,92 | 121,00 | 119,45 | 1,54 | 0,00 | 123,92 | 121,29 | 2,63 | 73,24 | 57,41 | 15,83 | 6,15 | 5,15 | 24,0 | | | |
| 04.11 | 1,92 | 120,11 | 118,57 | 1,53 | 0,00 | 122,99 | 120,37 | 2,62 | 72,87 | 56,87 | 15,99 | 6,08 | 5,02 | 24,0 | | | |
| 05.11 | 1,94 | 119,04 | 117,52 | 1,52 | 0,00 | 121,92 | 119,31 | 2,61 | 73,37 | 57,06 | 16,32 | 6,13 | 5,15 | 24,0 | | | |
| 06.11 | 1,88 | 119,61 | 118,08 | 1,53 | 0,00 | 122,42 | 119,84 | 2,58 | 72,05 | 56,33 | 15,72 | 6,13 | 5,13 | 24,0 | | | |
| 07.11 | 1,83 | 121,51 | 119,96 | 1,54 | 0,00 | 124,30 | 121,73 | 2,56 | 71,25 | 56,16 | 15,09 | 6,15 | 5,15 | 24,0 | | | |
| 08.11 | 1,89 | 120,42 | 118,88 | 1,54 | 0,00 | 123,22 | 120,63 | 2,60 | 71,66 | 55,99 | 15,67 | 6,12 | 5,14 | 24,0 | | | |
| 09.11 | 1,92 | 120,66 | 119,11 | 1,55 | 0,00 | 123,56 | 120,93 | 2,63 | 73,04 | 57,14 | 15,9 | 6,17 | 5,16 | 24,0 | | | |
| 10.11 | 1,87 | 120,06 | 118,53 | 1,53 | 0,00 | 122,92 | 120,32 | 2,60 | 72,46 | 56,87 | 15,59 | 6,11 | 5,12 | 24,0 | | | |
| 11.11 | 1,91 | 117,82 | 116,30 | 1,52 | 0,00 | 120,65 | 118,06 | 2,59 | 72,93 | 56,75 | 16,19 | 6,05 | 5,08 | 24,0 | | | |
| 12.11 | 1,87 | 118,19 | 116,68 | 1,51 | 0,00 | 120,96 | 118,41 | 2,54 | 72,06 | 56,29 | 15,77 | 6,1 | 5,14 | 24,0 | | | |
| 13.11 | 1,86 | 118,74 | 117,21 | 1,53 | 0,00 | 121,56 | 118,99 | 2,56 | 72,53 | 56,92 | 15,62 | 6,09 | 5,12 | 24,0 | | | |
| 14.11 | 1,86 | 118,21 | 116,69 | 1,52 | 0,00 | 120,99 | 118,42 | 2,57 | 72,03 | 56,33 | 15,7 | 6,08 | 5,13 | 24,0 | | | |
| 15.11 | 1,87 | 118,65 | 117,14 | 1,51 | 0,00 | 121,46 | 118,90 | 2,56 | 72,47 | 56,73 | 15,73 | 6,03 | 5,06 | 24,0 | | | |
| 16.11 | 1,90 | 120,65 | 119,12 | 1,53 | 0,00 | 123,51 | 120,91 | 2,60 | 72,37 | 56,65 | 15,72 | 6,19 | 5,27 | 24,0 | | | |
| 17.11 | 1,90 | 121,84 | 120,28 | 1,56 | 0,00 | 124,75 | 122,11 | 2,64 | 72,58 | 57,02 | 15,56 | 6,17 | 5,14 | 24,0 | | | |
| Итого: | 55,63 | 3689,55 | 3642,70 | 46,86 | 0,00 | 3776,07 | 3716,16 | 78,16 | 72,00 | 56,94 | 15,06 | 6,16 | 5,11 | 719,79 | | | |

Показания интеграторов счётчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|----------|----------|---------|
| 18.10.2024 | 24:00 | 333,62 | 25337,15 | 25025,01 | 6777,07 |
| 17.11.2024 | 24:00 | 389,26 | 29026,71 | 28667,71 | 7496,86 |
| ИТОГО: | | 55,63 | 3689,55 | 3642,70 | 719,79 |

- Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|
| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тdt<mi | + | ТG<mi | + | ТG>max | + | Тд.о. |
| 720,00 | = | 719,79 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,21 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Досчёт: Q = 55,6346 Гкал

Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента организации

