

ООО "Тариф"

Организация: ООО "Солидарность"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387707

Адрес дома: ул Серпуховская 27

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.11.2024 по 17.12.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.839478	121.014	119.475	1.539	0.000	0.000	72.0	56.8	15.2	24.00	
19.11	1.830994	120.721	119.152	1.568	0.000	0.000	72.5	57.3	15.2	24.00	
20.11	1.874817	120.141	118.584	1.557	0.000	0.000	72.5	56.9	15.6	24.00	
21.11	1.842255	121.295	119.725	1.570	0.000	0.000	71.9	56.8	15.2	24.00	
22.11	1.854614	117.703	116.170	1.533	0.000	0.000	72.1	56.4	15.7	24.00	
23.11	1.897522	118.021	116.510	1.512	0.000	0.000	72.2	56.2	16.1	24.00	
24.11	1.931366	116.531	115.027	1.504	0.000	0.000	73.2	56.6	16.6	24.00	
25.11	1.970551	116.141	114.633	1.508	0.000	0.000	74.5	57.5	17.0	24.00	
26.11	1.963104	116.191	114.686	1.506	0.000	0.000	74.5	57.6	16.9	24.00	
27.11	1.992615	115.578	114.090	1.488	0.000	0.000	74.8	57.6	17.2	24.00	
28.11	1.947784	114.922	113.438	1.484	0.000	0.000	73.7	56.8	16.9	24.00	
29.11	1.933380	116.516	114.992	1.523	0.000	0.000	73.0	56.5	16.6	24.00	
30.11	1.925781	117.023	115.510	1.514	0.000	0.000	73.2	56.8	16.4	24.00	
01.12	1.967957	117.025	115.508	1.518	0.000	0.000	73.2	56.4	16.8	24.00	
02.12	1.864868	115.791	114.289	1.502	0.000	0.000	72.1	56.1	16.1	24.00	
03.12	1.929962	117.287	115.771	1.516	0.000	0.000	73.7	57.3	16.4	24.00	
04.12	1.956787	116.047	114.529	1.518	0.000	0.000	74.2	57.3	16.8	24.00	
05.12	1.971741	113.533	112.055	1.479	0.000	0.000	74.5	57.1	17.4	24.00	
06.12	1.923859	111.182	109.730	1.451	0.000	0.000	73.1	55.8	17.3	24.00	
07.12	2.029663	114.893	113.371	1.521	0.000	0.000	74.4	56.7	17.7	24.00	
08.12	2.014801	114.855	113.348	1.508	0.000	0.000	73.6	56.1	17.5	24.00	
09.12	1.918152	114.582	113.066	1.516	0.000	0.000	72.7	56.0	16.7	24.00	
10.12	1.943481	113.814	112.316	1.498	0.000	0.000	73.2	56.2	17.1	24.00	
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	44.3255	2680.81	2645.97	34.83	0.00	0.00	73.2	56.7	16.5	552.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	389.25708	29026.71	28667.71	0.00	7496.86
10.12.2024	24:00	433.58261	31707.51	31313.68	0.00	8048.86
Итого		44.326	2680.81	2645.97	0.00	552.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

*Q = 57,816 тсал*

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max}$   
 $720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

