

Организация		ООО "УК Паритет"		Номер		Котельная											
Тип прибора:		КМ-5-2		Номер прибора:		387707											
Адрес дома:		ул Серпуховская 27,		Система:		Отп											
Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 2010.09.11 по 2010.11.09																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка		Подме		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Tp,	Клас- сифик. ошибо
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
23.10	1,75	121,58	119,94	1,64	0,00	124,23	121,64	2,59	69,26	54,9	14,35	6,5	5,29	24,0			
24.10	1,69	118,17	116,55	1,61	0,00	120,66	118,13	2,53	67,88	53,58	14,3	6,4	5,28	24,0			
25.10	1,76	115,59	114,00	1,60	0,00	118,09	115,54	2,55	68,94	53,69	15,25	6,4	5,38	24,0			
26.10	1,85	119,06	117,42	1,64	0,00	121,73	119,07	2,65	70,35	54,85	15,5	6,45	5,35	24,0			
27.10	1,86	120,42	118,80	1,62	0,00	123,12	120,47	2,65	70,37	54,94	15,43	6,47	5,28	24,0			
28.10	1,85	120,45	118,84	1,60	0,00	123,07	120,46	2,61	69,22	53,89	15,33	6,55	5,36	24,0			
29.10	1,86	120,49	118,88	1,62	0,00	123,08	120,46	2,62	68,7	53,25	15,45	6,65	5,55	24,0			
30.10	1,80	122,37	120,70	1,67	0,00	124,97	122,33	2,64	68,47	53,73	14,74	6,69	5,6	24,0			
31.10	1,80	129,37	127,67	1,70	0,00	132,14	129,46	2,68	68,63	54,7	13,93	6,81	5,52	24,0			
01.11	1,81	131,31	129,61	1,70	0,00	134,24	131,53	2,71	70,11	56,34	13,76	6,95	5,65	24,0			
02.11	1,78	128,81	127,12	1,69	0,00	131,63	128,96	2,67	69,46	55,68	13,78	6,79	5,46	24,0			
03.11	1,73	126,15	124,46	1,68	0,00	128,84	126,22	2,62	68,62	54,91	13,71	6,77	5,54	24,0			
04.11	1,75	126,71	125,02	1,69	0,00	129,37	126,74	2,63	67,86	54,05	13,8	6,8	5,58	24,0			
05.11	1,80	130,26	128,53	1,73	0,00	133,09	130,37	2,72	69,11	55,29	13,82	6,92	5,62	24,0			
06.11	1,81	129,96	128,22	1,73	0,00	132,73	130,02	2,71	68,53	54,6	13,93	6,88	5,59	24,0			
07.11	1,71	129,70	127,96	1,75	0,00	132,45	129,78	2,68	68,25	55,12	13,13	6,88	5,58	24,0			
08.11	1,72	128,98	127,27	1,71	0,00	131,70	129,05	2,64	68,0	54,66	13,34	6,81	5,44	24,0			
09.11	1,67	126,74	124,97	1,78	0,00	129,40	126,72	2,68	67,81	54,61	13,19	6,75	5,46	24,0			
10.11	1,71	126,17	124,45	1,71	0,00	128,81	126,19	2,63	67,93	54,41	13,53	6,77	5,56	24,0			
11.11	1,74	126,91	125,20	1,71	0,00	129,60	126,95	2,65	68,22	54,53	13,69	6,8	5,58	24,0			
12.11	1,79	127,01	125,30	1,71	0,00	129,69	127,01	2,68	67,96	53,85	14,1	6,79	5,55	24,0			
13.11	1,75	125,34	123,66	1,69	0,00	127,99	125,35	2,64	68,03	54,07	13,97	6,76	5,56	24,0			
14.11	1,74	125,76	124,05	1,71	0,00	128,42	125,78	2,64	68,29	54,46	13,84	6,75	5,43	24,0			
15.11	1,78	125,86	124,14	1,72	0,00	128,52	125,85	2,67	68,16	54,05	14,12	6,73	5,47	24,0			
16.11	1,85	125,13	123,42	1,71	0,00	127,84	125,13	2,71	69,1	54,33	14,78	6,72	5,47	24,0			
17.11	1,98	122,69	121,01	1,68	0,00	125,53	122,76	2,77	71,66	55,53	16,13	6,68	5,51	24,0			
18.11	2,17	122,58	120,90	1,68	0,00	125,72	122,79	2,93	75,55	57,89	17,67	6,7	5,55	24,0			

19.11	2,24	121,28	119,60	1,68	0,00	124,44	121,46	2,98	76,25	57,8	18,46	6,63	5,45	24,0
20.11	2,19	120,81	119,16	1,65	0,00	123,96	121,03	2,92	76,2	58,08	18,13	6,56	5,35	24,0
21.11	2,19	117,48	115,86	1,62	0,00	120,50	117,62	2,87	75,73	57,15	18,58	6,52	5,44	24,0
Итого	55,15	3733,12	#####	50,42	0,00	3815,56	0,00	80,67	69,72	54,96	14,76	6,70	5,48	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, Ч	Классификация ошибок:								
22.10.2023	24:00	347,39	27301,70	26960,47	6736,30	D - отключение по t1-t2<min								
21.11.2023	24:00	402,53	31034,82	30643,17	7456,30	G - отключение по Smin, Smax								
						E - функциональный отказ								
						H - отключение питания								
ИТОГО:		55,15	3733,12	3682,70	720,00									

Тотч.	= Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тd<min	+ Тd>max	+ Тд.о.								
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0								

Досчёт: Q = 55,147 Гкал

Представитель	Представитель	Тепло(водо)снабжающей	организации
абонента			

