

Организация:	ООО УК "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	Т	Т	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04	1,53	116,39	114,80	1,58	0,00	118,83	116,42	2,41	67,89	54,78	13,11	6,32	5,35	24,0	
20.04	1,59	116,21	114,62	1,60	0,00	118,66	116,20	2,46	67,91	54,28	13,63	6,3	5,16	24,0	
21.04	1,58	117,46	115,86	1,60	0,00	119,96	117,50	2,46	68,22	54,82	13,4	6,32	5,3	24,0	
22.04	1,51	117,99	116,39	1,60	0,00	120,44	118,03	2,41	67,53	54,77	12,77	6,34	5,29	24,0	
23.04	1,53	118,26	116,68	1,59	0,00	120,73	118,32	2,41	67,64	54,72	12,92	6,3	5,13	24,0	
24.04	1,59	121,59	119,94	1,64	0,00	124,17	121,66	2,51	68,29	55,23	13,06	6,37	5,28	24,0	
25.04	1,13	102,94	101,71	1,23	0,00	105,24	103,38	1,86	70,2	59,25	10,95	6,3	4,76	24,0	
26.04	0,54	65,04	64,43	0,61	0,00	66,49	65,58	0,92	70,23	61,93	8,3	5,86	4,29	24,0	
27.04	0,60	67,29	66,67	0,62	0,00	68,79	67,83	0,96	70,14	61,33	8,81	5,92	4,17	24,0	
28.04	0,60	67,79	67,16	0,63	0,00	69,30	68,32	0,97	69,86	61,07	8,79	6,01	4,31	24,0	
29.04	0,64	67,94	67,31	0,63	0,00	69,45	68,46	0,99	69,85	60,48	9,38	6,0	4,25	24,0	
30.04	0,65	69,33	68,69	0,64	0,00	70,90	69,89	1,01	70,82	61,45	9,37	6,15	4,37	24,0	
01.05	0,63	68,78	68,15	0,63	0,00	70,24	69,27	0,97	68,18	59,09	9,09	5,99	4,19	24,0	
02.05	0,65	68,85	68,22	0,63	0,00	70,32	69,34	0,99	68,73	59,31	9,41	6,0	4,21	24,0	
03.05	0,59	67,87	67,25	0,61	0,00	69,29	68,35	0,93	67,7	59,1	8,6	5,99	4,24	24,0	
04.05	0,66	68,36	67,75	0,62	0,00	69,81	68,84	0,97	68,16	58,61	9,55	6,1	4,42	24,0	
05.05	0,60	68,38	67,76	0,62	0,00	69,77	68,83	0,94	66,57	57,88	8,69	6,0	4,2	24,0	
06.05	0,61	66,73	66,12	0,61	0,00	68,09	67,15	0,94	66,7	57,59	9,11	5,97	4,26	24,0	
07.05	0,62	61,22	60,63	0,59	0,00	62,48	61,55	0,93	67,1	57,04	10,06	5,72	4,28	24,0	
08.05	0,67	65,61	65,00	0,61	0,00	66,99	66,00	0,98	67,67	57,5	10,17	6,31	4,7	24,0	
09.05	0,72	65,87	65,28	0,59	0,00	67,33	66,33	0,99	69,74	58,78	10,95	6,63	4,96	24,0	
10.05	0,67	66,03	65,42	0,61	0,00	67,44	66,47	0,97	68,56	58,47	10,09	6,77	5,19	24,0	
11.05	0,69	66,04	65,44	0,60	0,00	67,47	66,48	0,98	68,84	58,36	10,48	6,59	4,89	24,0	
12.05	0,69	65,00	64,40	0,60	0,00	66,39	65,41	0,98	68,58	57,94	10,63	6,61	5,03	24,0	
13.05	0,67	64,57	63,98	0,59	0,00	65,96	65,00	0,96	68,65	58,29	10,36	6,59	5,01	24,0	
14.05	0,65	64,66	64,08	0,58	0,00	66,04	65,10	0,94	68,32	58,33	9,99	6,63	5,08	24,0	
15.05	0,64	66,19	65,57	0,62	0,00	67,58	66,61	0,98	68,04	58,34	9,7	6,39	4,73	24,0	
16.05	0,61	69,45	68,77	0,68	0,00	70,88	69,86	1,02	67,09	58,37	8,72	6,29	4,53	24,0	
17.05	0,64	74,20	73,49	0,71	0,00	75,78	74,71	1,07	68,4	59,82	8,58	6,5	4,52	24,0	
18.05	0,62	75,73	75,00	0,74	0,00	77,33	76,26	1,08	68,14	60,05	8,1	6,58	4,51	24,0	
Итого:	25,08	2361,78	2336,58	25,20	0,00	2412,13	0,00	38,98	68,42	57,82	10,59	6,27	4,76	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.04.2024	24:00	220,25	12898,68	12720,09	2614,87
18.05.2024	24:00	245,34	15260,46	15056,67	3334,87
ИТОГО:		25,08	2361,78	2336,58	720,00

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	- TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 25,081 Гкал

Представитель

абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

