

Организация:	ООО УК "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.08	0,55	69,35	68,59	0,77	0,00	70,93	69,85	1,08	70,86	62,97	7,89	5,93	4,16	24,0			
20.08	0,56	69,45	68,69	0,77	0,00	71,04	69,96	1,09	71,08	63,02	8,06	5,9	4,1	24,0			
21.08	0,55	69,60	68,94	0,66	0,00	71,16	70,19	0,97	70,25	62,45	7,8	5,86	4,06	24,0			
22.08	0,53	68,87	68,14	0,73	0,00	70,38	69,34	1,04	69,17	61,56	7,61	5,88	4,13	24,0			
23.08	0,57	69,51	68,73	0,77	0,00	71,10	70,00	1,10	71,11	62,9	8,22	5,89	4,07	24,0			
24.08	0,55	69,35	68,59	0,76	0,00	70,92	69,84	1,08	70,64	62,68	7,96	5,89	4,1	24,0			
25.08	0,57	69,36	68,60	0,76	0,00	70,93	69,84	1,09	70,57	62,43	8,14	5,9	4,11	24,0			
26.08	0,53	68,95	68,20	0,75	0,00	70,47	69,41	1,06	69,46	61,85	7,6	5,86	4,09	24,0			
27.08	0,56	70,02	69,36	0,66	0,00	71,61	70,63	0,98	70,83	62,92	7,91	5,9	4,09	24,0			
28.08	0,53	69,42	68,78	0,64	0,00	70,92	69,98	0,94	68,77	61,16	7,61	5,81	3,98	24,0			
29.08	0,53	69,38	68,75	0,63	0,00	70,88	69,95	0,93	68,75	61,13	7,62	5,87	4,08	24,0			
30.08	0,55	70,28	69,65	0,63	0,00	71,89	70,95	0,95	71,2	63,42	7,78	5,99	4,19	24,0			
31.08	0,55	69,71	69,07	0,63	0,00	71,23	70,29	0,94	69,36	61,51	7,85	5,85	4,04	24,0			
01.09	0,59	70,21	69,57	0,64	0,00	71,80	70,82	0,97	70,62	62,24	8,39	5,96	4,15	24,0			
02.09	0,53	69,36	68,73	0,63	0,00	70,84	69,93	0,92	68,54	60,95	7,59	5,82	3,99	24,0			
03.09	0,57	70,82	70,18	0,64	0,00	72,42	71,45	0,97	70,43	62,41	8,02	5,99	4,15	24,0			
04.09	0,58	71,37	70,72	0,65	0,00	72,96	71,99	0,97	70,23	62,14	8,08	5,94	4,06	24,0			
05.09	0,56	70,44	69,68	0,75	0,00	71,99	70,91	1,08	69,42	61,51	7,91	5,98	4,1	24,0			
06.09	0,57	70,81	70,11	0,70	0,00	72,38	71,35	1,03	69,66	61,62	8,04	5,98	4,12	24,0			
07.09	0,56	70,81	70,18	0,63	0,00	72,36	71,41	0,95	69,41	61,48	7,93	5,97	4,12	24,0			
08.09	0,59	70,65	70,03	0,62	0,00	72,20	71,25	0,95	69,43	61,18	8,25	5,95	4,1	24,0			
09.09	0,47	56,61	56,12	0,49	0,00	57,89	57,13	0,77	70,63	62,28	8,35	5,17	3,67	19,66	D		
10.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	30,53	-1,19	2,05	2,04	0,0			
11.09	0,07	9,99	9,89	0,10	0,00	10,18	10,04	0,13	64,68	58,03	6,65	2,48	2,41	4,02			
12.09	0,53	60,28	59,72	0,56	0,00	61,60	60,73	0,86	69,12	60,33	8,79	5,59	4,16	24,0			
13.09	0,51	60,58	60,01	0,57	0,00	61,94	61,07	0,87	70,05	61,67	8,38	5,55	4,11	24,0			
14.09	0,54	60,49	59,90	0,59	0,00	61,84	60,94	0,90	70,09	61,13	8,96	5,49	4,07	24,0			
15.09	0,54	59,89	59,31	0,58	0,00	61,16	60,29	0,87	68,3	59,32	8,98	5,37	3,95	24,0			
16.09	0,51	60,24	59,67	0,58	0,00	61,61	60,73	0,88	70,58	62,07	8,51	5,47	4,09	24,0			
17.09	0,51	61,65	61,06	0,60	0,00	63,02	62,13	0,88	69,71	61,51	8,2	5,5	4,04	24,0			
18.09	0,52	61,70	61,10	0,60	0,00	63,06	62,17	0,89	69,56	61,08	8,48	5,49	4,03	24,0			
Итого:	15,88	1959,14	1940,06	19,08	0,00	2002,71	0,00	28,13	69,90	61,83	8,07	5,78	4,07	695,68			

Итого 695,68

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.08.2024	24:00	284,06	20602,82	20342,56	5367,48
18.09.2024	24:00	299,94	22561,96	22282,62	6063,15
ИТОГО:		15,88	1959,14	1940,06	695,68

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.
744,00	=	695,68	+	0,0	+	0,0	+	48,32	+	0,0	+	0,0	+	0,0



Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента
организации



Q = 15,88 Гкал
ТВС