

Адрес Ул. Володарского, Д.33 Номер дв/уча _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 387198

Спод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	4.199	396.13	403.6406	396.88	402.2305	-0.75	64.1	53.5	10.6	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
20.10.24	4.261	402.81	410.6523	403.47	409.1055	-0.66	65.0	54.4	10.6	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
21.10.24	4.252	415.92	424.0313	416.60	422.5195	-0.68	65.1	54.9	10.2	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
22.10.24	3.890	417.75	425.1992	418.44	423.9453	-0.70	62.0	52.7	9.3	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
23.10.24	3.914	417.38	424.8789	418.07	423.6055	-0.70	62.3	52.9	9.4	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
24.10.24	3.790	408.66	415.7422	409.47	414.6680	-0.82	61.1	51.8	9.3	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
25.10.24	3.683	408.02	414.7813	408.81	413.7969	-0.79	59.7	50.7	9.0	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
26.10.24	3.867	411.99	419.0078	412.71	417.8438	-0.72	60.6	51.2	9.4	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
27.10.24	3.904	411.58	418.8086	412.26	417.5313	-0.68	61.5	52.0	9.5	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
28.10.24	3.853	421.18	428.3906	421.78	427.1016	-0.60	60.8	51.6	9.2	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
29.10.24	3.873	425.13	432.5000	425.88	431.3125	-0.74	61.1	52.0	9.1	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
30.10.24	4.270	421.70	429.6211	422.33	428.0664	-0.63	63.8	53.7	10.1	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
31.10.24	4.417	420.09	428.3320	420.75	426.6914	-0.66	65.3	54.8	10.5	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
01.11.24	4.397	419.76	428.0742	420.49	426.5117	-0.73	65.6	55.1	10.5	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
02.11.24	4.311	419.71	427.7344	420.51	426.3086	-0.80	64.4	54.1	10.3	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
03.11.24	4.447	420.18	428.3555	420.96	426.8242	-0.79	65.0	54.5	10.6	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
04.11.24	4.510	419.88	428.1250	420.67	426.5781	-0.79	65.4	54.6	10.7	0.0	4.6	4.3	0.00	24.00	
05.11.24	4.553	416.62	424.8984	417.34	423.2422	-0.72	65.7	54.8	10.9	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
06.11.24	4.499	414.57	422.7070	415.30	421.1055	-0.73	65.7	54.8	10.9	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
07.11.24	4.475	413.08	421.2773	413.75	419.5859	-0.66	65.7	54.8	10.8	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
08.11.24	4.413	412.73	420.8398	413.43	419.2344	-0.69	65.3	54.7	10.7	0.0	4.5	4.1	0.00	24.00	
09.11.24	4.455	411.93	420.0938	412.57	418.3828	-0.64	65.6	54.8	10.8	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
10.11.24	4.402	412.78	420.9258	413.53	419.3633	-0.75	65.5	54.8	10.7	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
11.11.24	4.551	413.26	421.4883	413.97	419.8125	-0.71	65.8	54.8	11.0	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
12.11.24	4.477	410.32	418.3477	410.90	416.5859	-0.58	65.2	54.3	10.9	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
13.11.24	4.466	406.10	414.0313	406.78	412.4141	-0.68	65.2	54.2	11.0	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
14.11.24	4.432	407.45	415.2969	408.29	413.8594	-0.84	64.7	53.8	10.9	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
15.11.24	4.510	408.11	416.1484	409.02	414.6953	-0.91	65.4	54.4	11.1	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
16.11.24	4.474	409.27	417.3281	410.16	415.8750	-0.89	65.4	54.4	10.9	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00	
17.11.24	4.411	408.97	416.9844	409.89	415.5703	-0.92	65.1	54.3	10.8	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00	
Итого	127.957	12403.0	12638.2422	12425.0	12594.3672	-21.96	64.1	53.8	10.3	0.0	4.5	4.2	0.00	720.00	0.00

Оказанная интеграция КМ-5

Дата пречи	V	ГД	ГД	V1	V2	ГР
17.11.24 24:00	720.920	65906.04	65690.95	67228.51	66628.95	7724.01
19.10.24 00:00	592.963	53503.00	53265.95	54590.27	54034.58	7004.01
Итого	127.957	12403.04	12425.00	12638.24	12594.37	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_ час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (B) _____ 0.000_ час.

Период G>max (G) _____ 0.000_ час.



Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

