

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Володарского, д.33 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387198  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	ошибок				
Гкал			разбор				атм	атм	Тн	Тр									
20.03.24	4.367	388.20	395.7676	387.48	392.7832	0.71	65.1	53.8	11.3	0.0	4.4	4.2	0.00	24.00					
21.03.24	4.389	384.24	391.7656	383.57	388.8066	0.67	65.2	53.8	11.4	0.0	4.4	4.2	0.01	23.99					
22.03.24	4.356	379.21	386.6035	378.59	383.7168	0.62	65.1	53.6	11.5	0.0	4.4	4.2	0.00	24.00					
23.03.24	4.348	383.44	390.9355	382.74	387.9648	0.70	65.2	53.8	11.3	0.0	4.4	4.2	0.00	24.00					
24.03.24	4.325	392.40	400.1094	391.71	397.1523	0.69	65.4	54.3	11.0	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
25.03.24	4.267	399.92	407.6758	399.14	404.6660	0.78	64.9	54.2	10.7	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
26.03.24	4.297	408.38	416.3477	407.60	413.3125	0.79	65.1	54.6	10.5	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
27.03.24	4.349	413.06	421.1875	412.14	417.9727	0.92	65.4	54.9	10.5	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
28.03.24	4.343	409.34	417.4180	408.57	414.3633	0.77	65.5	54.9	10.6	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
29.03.24	4.279	407.82	415.8828	407.07	412.8789	0.75	65.6	55.1	10.5	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
30.03.24	4.212	407.37	415.3984	406.63	412.4531	0.74	65.5	55.1	10.3	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
31.03.24	4.032	408.66	416.6055	407.53	413.3398	1.14	64.9	55.1	9.9	0.0	4.5	4.2	0.00	24.00					
01.04.24	3.961	438.26	446.7617	436.55	442.9531	1.70	64.9	55.9	9.0	0.0	4.7	4.3	0.00	24.00					
02.04.24	3.887	452.92	461.7852	451.17	457.9414	1.75	65.2	56.6	8.6	0.0	4.7	4.3	0.00	24.00					
03.04.24	3.972	453.20	462.0391	451.38	458.0898	1.81	65.1	56.3	8.8	0.0	4.7	4.3	0.00	24.00					
04.04.24	4.124	454.43	463.1211	452.63	459.1367	1.80	64.4	55.3	9.1	0.0	4.7	4.3	0.00	24.00					
05.04.24	4.258	440.34	448.8320	438.68	444.9336	1.66	64.7	55.1	9.7	0.0	4.6	4.3	0.00	24.00					
06.04.24	4.231	428.94	437.2227	427.48	433.5430	1.46	64.7	54.9	9.9	0.0	4.6	4.3	0.00	24.00					
07.04.24	4.225	429.34	437.7305	427.95	434.1055	1.39	65.2	55.4	9.8	0.0	4.6	4.3	0.00	24.00					
08.04.24	4.107	447.72	456.3750	446.13	452.6172	1.59	64.8	55.6	9.2	0.0	4.7	4.3	0.00	24.00					
09.04.24	3.967	467.88	476.9609	466.13	473.1016	1.76	64.9	56.5	8.5	0.0	4.8	4.3	0.00	24.00					
10.04.24	3.605	502.60	511.9336	500.61	508.0352	2.00	63.5	56.3	7.2	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00					
11.04.24	3.628	567.13	577.7383	564.90	573.5742	2.23	63.7	57.3	6.4	0.0	5.2	4.5	0.00	24.00					
12.04.24	3.795	583.63	594.6406	581.65	590.6523	1.98	64.0	57.6	6.5	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00					
13.04.24	3.877	573.99	585.0039	572.20	581.1367	1.79	64.6	57.8	6.7	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00					
14.04.24	3.933	575.33	586.3047	573.51	582.3984	1.82	64.4	57.6	6.8	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00					
15.04.24	4.075	541.82	552.3086	539.75	548.0508	2.07	64.9	57.4	7.5	0.0	5.1	4.4	0.00	24.00					
16.04.24	4.037	518.38	528.3008	516.56	524.3516	1.82	64.5	56.7	7.8	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00					
17.04.24	4.009	513.73	523.5977	511.93	519.6680	1.80	64.6	56.8	7.8	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00					
18.04.24	4.051	509.43	519.1758	507.74	515.3398	1.69	64.5	56.5	7.9	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00					
Итого	123.307	13681.11	13945.5293	13639.7	13839.0391	41.40	64.8	55.8	9.0	0.0	4.7	4.3	0.01	719.99	0.01				

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	511.890	43747.39	43652.83	44645.18	44276.74	2615.99
20.03.24	00:00	388.582	30066.28	30013.12	30699.65	30437.70	1896.00
Итого		123.307	13681.11	13639.72	13945.53	13839.04	719.99

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00 час. Период норм.работы \_\_\_\_\_ 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

