

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Володарского, д.33 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387198
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2		Нераб.
Гкал			разбор				атм	атм	Tн	Tr	юшибок			
19.04.24	4.231	506.82	516.6797	505.11	512.7031	1.71	65.0	56.7	8.3	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00
20.04.24	4.245	498.48	508.2461	496.83	504.3359	1.64	65.3	56.7	8.5	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00
21.04.24	4.178	499.11	508.8320	497.64	505.1406	1.47	65.1	56.7	8.4	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00
22.04.24	4.254	560.94	571.8945	559.03	567.7070	1.91	65.2	57.6	7.6	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00
23.04.24	4.300	581.95	593.3711	579.84	588.9414	2.11	65.4	58.0	7.4	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00
24.04.24	4.282	579.51	590.7617	577.56	586.5273	1.95	65.0	57.6	7.4	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00
25.04.24	1.324	185.19	188.7891	184.63	187.5195	0.56	65.1	57.9	7.1	0.0	1.5	1.3	0.00	24.00
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.5	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	20.7	0.3	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	19.4	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	18.6	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.3	18.1	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.0	17.8	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	17.3	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	16.6	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	16.0	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.1	15.9	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.6	15.5	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.1	14.9	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.4	14.1	0.3	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.8	13.5	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.6	13.4	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.7	13.6	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.4	13.3	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.2	13.0	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.1	12.9	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.2	13.1	0.1	0.0	-0.4	-0.2	0.00	24.00
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.4	13.3	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.8	13.6	0.1	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.0	13.8	0.2	0.0	-0.3	-0.2	0.00	24.00
Итого	26.814	3412.00	3478.5742	3400.64	3452.8750	11.36	65.2	57.3	7.9	0.0	0.8	0.8	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	538.704	47159.39	47053.47	48123.75	47729.62	3335.99
19.04.24	00:00	511.890	43747.39	43652.83	44645.18	44276.74	2615.99
Итого		26.814	3412.00	3400.64	3478.57	3452.88	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

