

Организация ООО УК "Паритет" Номер договора 7  
 Адрес ул. Звездная д. 7 Телефон                       
 № теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356359  
 Дата последней поверки теплосчетчика                     

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду=          мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду=          мм  
 Гп : 10          л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.10.2022 по 16.11.2022  
17.10.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	ВИ	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
3.10.22	0.919	26.6465	26.3848	0.2617	0.00	-	70.18	35.67	34.51	0.00	24.00	
3.10.22	0.926	27.0713	27.0068	0.0645	0.00	-	70.19	35.94	34.25	0.00	24.00	
0.10.22	1.245	39.4961	39.4600	0.0361	0.00	-	70.43	38.88	31.56	0.00	24.00	
1.10.22	1.242	38.0811	38.1445	-	0.0635	0.0635	70.26	37.60	32.65	0.00	24.00	
1.10.22	1.256	37.9600	38.0215	-	0.0615	0.0615	70.45	37.32	33.13	0.00	24.00	
3.10.22	1.252	38.0527	38.1182	-	0.0654	0.0654	70.61	37.68	32.94	0.00	24.00	
1.10.22	1.443	46.1133	46.1143	-	0.0010	0.0010	70.61	39.28	31.33	0.00	24.00	
1.10.22	1.655	56.8232	57.0557	-	0.2324	0.2324	70.18	41.02	29.16	0.00	24.00	
5.10.22	1.662	57.6318	57.8613	-	0.2295	0.2295	69.55	40.68	28.87	0.00	24.00	
7.10.22	1.384	93.9883	94.5938	-	0.6055	0.6055	53.55	38.52	15.03	1.58	22.42	
8.10.22	1.189	35.7592	35.7578	-	0.00	0.0986	69.74	36.37	33.37	0.00	24.00	
9.10.22	1.061	30.5820	30.6338	-	0.0518	0.0518	69.74	35.05	34.69	0.00	24.00	
0.10.22	1.395	44.0195	44.1865	-	0.00	0.1670	70.60	38.90	31.70	0.00	24.00	
1.10.22	1.762	59.6611	59.9678	-	0.00	0.3066	70.95	41.41	29.54	0.00	24.00	
1.10.22	1.752	59.1260	59.4170	-	0.00	0.2910	70.96	41.32	29.64	0.00	24.00	
1.11.22	1.759	60.7051	60.9990	-	0.00	0.2939	70.48	41.49	28.98	0.00	24.00	
1.11.22	2.084	80.0889	80.5020	-	0.00	0.4131	70.00	43.99	26.01	0.00	24.00	
1.11.22	2.040	76.6973	77.0430	-	0.00	0.3457	70.33	43.74	26.59	0.00	24.00	
1.11.22	1.894	67.8457	68.1152	-	0.00	0.2695	70.23	42.32	27.91	0.00	24.00	
1.11.22	1.976	69.2109	69.4756	-	0.00	0.2646	70.28	42.45	27.83	0.00	24.00	
1.11.22	1.719	57.9648	58.1484	-	0.00	0.1836	70.44	40.79	29.65	0.00	24.00	
1.11.22	1.485	47.3506	47.4609	-	0.00	0.1104	70.05	38.68	31.37	0.00	24.00	
1.11.22	1.151	33.9984	33.9936	-	0.00	0.0488	70.09	35.62	34.47	0.00	24.00	
1.11.22	1.156	34.9729	34.9717	-	0.00	0.0049	70.11	35.62	33.11	0.00	24.00	
1.11.22	1.137	33.0928	33.1201	-	0.00	0.0273	70.11	35.75	34.36	0.00	24.00	
1.11.22	1.057	29.9668	29.9717	-	0.00	0.0049	70.17	34.88	35.29	0.00	24.00	
1.11.22	1.342	41.5293	41.5918	-	0.00	0.0625	70.27	37.96	32.31	0.00	24.00	
1.11.22	1.936	70.9580	71.1973	-	0.00	0.2393	70.32	43.04	27.28	0.00	24.00	
1.11.22	2.034	77.6494	77.9355	-	0.00	0.2861	70.29	43.84	26.45	0.00	24.00	
1.11.22	2.289	90.7695	90.7139	-	0.00	0.4443	70.90	45.54	25.36	0.00	24.00	
Итого	45.171	1562.5625	1567.3633	0.3672	0.00	5.1678	69.29	40.35	28.94	1.58	718.42	1.58

D *атамове*

*+dM = 706, 60*

Показания интеграторов КМ-5  
 М1 М2 ВИ Тр  
 Дата время Q  
 Страница 1

16.11.22 24:00	307.860	11432.91	11450.71	0.00	4445.84
18.10.22 00:00	262.689	9870.35	9883.35	0.00	3727.42
Итого	45.171	1562.56	1567.36	0.00	718.42

Отчетный период — 720-00\_час. Период норм. работы — 718.42\_час.

Период отключения питания (U) 0.000\_час. Период функц.отказа (E) 0.000\_час.  
 период t1-t2 < min (D) 1.579\_час. Период G<min (G) 0.000\_час.  
 период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 45,171 кВт*  
*Фгос = 46,344 кВт*