

Организация УК «Ивритмет» Номер Договора _____
 Адрес Зеленый Р. 1 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356359
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 Год: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф ошибка			
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм		P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
18.01.25	1.885	68.13	69.6566	68.45	69.0463	-0.32	70.0	42.3	27.7	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
19.01.25	2.095	80.40	82.2054	80.84	81.6003	-0.45	70.2	44.1	26.1	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
20.01.25	2.055	77.80	79.5533	78.21	78.9319	-0.41	70.2	43.8	26.4	0.0	3.9	3.7	0.00	24.00	
21.01.25	2.694	130.41	133.3047	131.37	132.8677	-0.95	69.6	48.9	20.7	0.0	3.8	3.7	0.00	24.00	
22.01.25	2.747	136.23	139.2625	137.21	138.8200	-0.98	69.8	49.6	20.2	0.0	3.7	3.7	0.01	23.99	Е
23.01.25	2.621	118.30	120.9700	119.30	120.6174	-1.00	70.3	48.2	22.2	0.0	3.8	3.7	0.00	24.00	
24.01.25	2.462	106.14	108.5306	106.98	108.1107	-0.84	70.3	47.1	23.2	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
25.01.25	2.142	83.68	85.5620	84.19	84.9951	-0.51	70.3	44.6	25.6	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
26.01.25	1.812	63.43	64.8589	63.70	64.2344	-0.27	70.2	41.6	28.6	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
27.01.25	1.540	49.82	50.9386	49.95	50.3230	-0.13	70.3	39.3	31.0	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
28.01.25	1.525	48.94	50.0422	49.05	49.4141	-0.11	70.3	39.1	31.2	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
29.01.25	1.540	49.98	51.1024	50.09	50.4708	-0.12	70.2	39.4	30.8	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
30.01.25	1.342	41.05	41.9790	41.09	41.3770	-0.04	70.3	37.6	32.7	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
31.01.25	1.725	58.61	59.9362	58.86	59.3362	-0.25	70.3	40.9	29.5	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
01.02.25	1.677	56.59	57.8647	56.79	57.2391	-0.20	70.3	40.6	29.7	0.0	4.1	3.7	0.00	24.00	
02.02.25	1.997	74.25	75.9176	74.61	75.2788	-0.36	70.2	43.3	26.9	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
03.02.25	2.195	87.85	89.8174	88.37	89.2327	-0.52	70.1	45.1	25.0	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
04.02.25	2.324	100.59	102.8217	101.27	102.3252	-0.68	69.6	46.5	23.1	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
05.02.25	2.255	91.77	93.8379	92.34	93.2662	-0.57	70.3	45.7	24.6	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
06.02.25	2.398	101.91	104.2063	102.62	103.6948	-0.71	70.3	46.8	23.5	0.0	4.0	3.7	0.00	24.00	
07.02.25	2.843	173.64	177.2086	174.95	177.0553	-1.32	66.6	50.2	16.4	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
08.02.25	2.927	151.78	155.2097	152.85	154.7319	-1.06	70.3	51.0	19.3	0.0	3.8	3.9	0.00	24.00	
09.02.25	2.708	126.92	129.8081	127.98	129.4565	-1.06	70.6	49.3	21.4	0.0	3.8	3.9	0.00	24.00	
10.02.25	2.879	145.90	149.1873	147.03	148.8091	-1.13	70.3	50.6	19.8	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00	
11.02.25	3.054	165.07	168.8083	166.04	168.1580	-0.97	70.4	51.9	18.5	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00	
12.02.25	3.059	168.39	172.1917	169.38	171.5576	-0.99	70.3	52.1	18.2	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00	

13.02.25	3.159	177.70	181.7302	178.74	181.0894	-1.04	70.5	52.7	17.8	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00
14.02.25	3.119	178.21	182.2520	179.49	181.8721	-1.28	70.5	53.0	17.5	0.0	4.0	4.0	0.00	24.00
15.02.25	3.427	225.40	230.4790	227.07	230.3120	-1.67	70.3	55.0	15.2	0.0	4.0	4.0	0.00	24.00
16.02.25	3.464	214.36	219.3672	215.96	219.0845	-1.60	71.6	55.5	16.2	0.0	4.0	4.1	0.00	24.00
17.02.25	3.540	217.02	222.1560	218.48	221.6833	-1.46	72.1	55.8	16.3	0.0	3.9	4.1	0.00	24.00
Итого	75.210	3570.26	3650.7661	3593.25	3634.9912	-23.00	70.3	49.2	21.1	0.0	4.0	3.8	0.01	743.99
Показания интеграторов КМ-5														

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	80.405	3766.43	3790.54	3851.31	3834.06	806.37
18.01.25	00:00	5.195	196.17	197.28	200.55	199.07	62.38
Итого		75.210	3570.26	3593.25	3650.77	3634.99	743.99

Q = 75,210 т/час

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 743.99 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.011 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

