

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Звездная д.7 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356359
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	M1-M2	Температура, °C			Давление		Время, час	Нераб.	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1				
23.12.23	1.916	72.79	74.3984	72.84	73.4941	-0.05	69.4	43.0	26.4	0.0	3.2	4.2	0.00	24.00	
24.12.23	2.053	84.33	86.1445	84.47	85.2559	-0.13	68.5	44.1	24.4	0.0	3.3	4.2	0.00	24.00	
25.12.23	2.228	96.75	98.8418	97.04	98.0137	-0.30	68.7	45.6	23.1	0.0	3.4	4.2	0.00	24.00	
26.12.23	2.109	89.54	91.4492	89.77	90.6387	-0.24	68.3	44.7	23.6	0.0	3.5	4.2	0.00	24.00	
27.12.23	2.290	105.73	107.9668	106.13	107.2227	-0.40	67.9	46.2	21.7	0.0	3.5	4.2	0.00	24.00	
28.12.23	2.295	105.20	107.4121	105.61	106.6738	-0.41	67.7	45.9	21.9	0.0	3.5	4.2	0.00	24.00	
29.12.23	2.145	95.40	97.4297	95.72	96.6699	-0.32	68.0	45.5	22.5	0.0	3.6	4.2	0.00	24.00	
30.12.23	1.736	65.13	66.5117	65.19	65.7246	-0.05	67.9	41.2	26.7	0.0	3.6	4.2	0.00	24.00	
31.12.23	2.164	99.46	101.5820	99.70	100.7344	-0.24	68.2	46.4	21.8	0.0	3.5	4.2	0.00	24.00	
01.01.24	3.451	234.71	239.9999	236.52	239.9437	-1.81	70.2	55.5	14.7	0.0	3.6	4.3	0.00	24.00	
02.01.24	4.739	420.05	431.3708	424.50	433.0044	-4.45	77.2	66.0	11.3	0.0	3.6	4.3	0.00	24.00	
03.01.24	5.684	435.26	449.5182	439.93	450.5201	-4.66	85.9	72.8	13.0	0.0	3.6	4.3	0.00	24.00	
04.01.24	5.733	435.89	450.3152	440.54	451.2572	-4.65	86.4	73.2	13.1	0.0	3.7	4.3	0.00	24.00	
05.01.24	5.431	365.76	377.7118	369.51	377.9998	-3.75	85.8	71.0	14.8	0.0	3.7	4.3	0.00	24.00	
06.01.24	4.662	380.16	390.3602	383.95	391.3690	-3.79	77.0	64.7	12.3	0.0	3.6	4.2	0.00	24.00	
07.01.24	5.514	437.47	451.1641	442.21	452.4280	-4.75	83.8	71.2	12.6	0.0	3.7	4.3	0.00	24.00	
08.01.24	5.299	358.16	369.7158	361.81	369.9966	-3.65	85.2	70.4	14.8	0.0	3.8	4.2	0.00	24.00	
09.01.24	3.515	279.31	285.5005	281.48	285.7644	-2.17	69.5	56.9	12.6	0.0	3.6	4.3	0.00	24.00	
10.01.24	3.355	286.77	292.8872	289.23	293.5671	-2.46	68.2	56.5	11.7	0.0	3.6	4.2	0.00	24.00	
11.01.24	2.990	212.32	216.8806	213.99	216.9797	-1.67	68.4	54.3	14.1	0.0	3.6	4.0	0.00	24.00	
12.01.24	4.369	400.54	410.6548	404.62	412.2271	-4.08	74.6	63.7	10.9	0.0	3.6	4.0	0.00	24.00	
13.01.24	5.455	391.85	404.6133	395.99	405.2788	-4.14	85.6	71.7	13.9	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00	
14.01.24	4.666	436.02	448.0015	440.66	449.8403	-4.64	77.8	67.1	10.7	0.0	3.6	4.0	0.00	24.00	
15.01.24	2.625	143.87	146.8989	144.60	146.2832	-0.73	67.6	49.4	18.3	0.0	3.6	4.0	0.00	24.00	
16.01.24	2.442	122.18	124.7227	122.78	124.0845	-0.59	67.2	47.2	20.0	0.0	3.7	4.0	0.00	24.00	
17.01.24	3.526	239.00	244.4658	240.73	244.2822	-1.74	70.7	55.9	14.8	0.0	3.5	4.0	0.03	23.97	
18.01.24	3.827	289.99	296.9653	292.47	297.2949	-2.48	72.6	59.4	13.2	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
19.01.24	2.741	145.97	149.1636	146.82	148.5923	-0.85	69.1	50.3	18.8	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
20.01.24	3.141	196.57	200.8794	197.68	200.3228	-1.11	69.2	53.2	16.0	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
21.01.24	3.670	289.73	296.3145	292.16	296.7397	-2.43	70.5	57.8	12.7	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
Итого	105.772	7315.92	7509.8403	7378.67	7512.2036	-62.75	76.3	61.8	14.5	0.0	3.6	4.1	0.03	719.97	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	86.836	6501.58	6562.19	6678.10	6687.78	503.97
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	428.574	20998.29	21046.63	21485.48	21310.69	4944.08
23.12.23	00:00	409.638	20183.95	20230.15	20653.74	20486.26	4728.08
Итого		105.772	7315.92	7378.67	7509.84	7512.20	719.97

Q = 105,772 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.97 час.

Период отключения питания (D) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.026 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

