

Учреждение: ООО "Пермис" Номер документа: _____
 Адрес: Ул. Звездная д.7 Телефон: _____
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 356359
 Дата следующей поверки теплосчетчика: _____

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = ____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = ____ мм
 ГП : 10 л/Имп

Послуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	1.405	44.12	45.1172	44.17	44.4883	-0.05	70.4	38.5	31.9	0.0	4.6	3.9	0.00	24.00	
20.10.24	1.093	32.70	33.4355	32.63	32.8477	0.06	70.2	36.7	33.5	0.0	4.5	3.9	0.00	24.00	
21.10.24	1.041	30.47	31.1465	30.39	30.5645	0.08	70.0	35.8	34.2	0.0	4.4	3.9	0.00	24.00	
22.10.24	0.989	28.47	29.1191	28.37	28.5352	0.11	70.2	35.4	34.8	0.0	4.3	3.9	0.00	24.00	
23.10.24	0.927	25.92	26.5059	25.81	25.9531	0.12	70.0	34.2	35.8	0.0	4.3	3.9	0.00	24.00	
24.10.24	1.024	29.26	29.9160	29.13	29.2988	0.13	70.1	35.0	35.1	0.0	4.1	3.9	0.00	24.00	
25.10.24	1.314	40.84	41.7598	40.82	41.1055	0.03	70.1	37.9	32.2	0.0	4.0	3.9	0.00	24.00	
26.10.24	1.272	41.81	42.7559	41.83	42.1563	-0.01	70.2	39.8	30.5	0.0	3.9	3.9	0.00	24.00	
27.10.24	1.069	31.09	31.7852	30.98	31.1680	0.12	69.9	35.5	34.4	0.0	3.9	3.9	0.00	24.00	
28.10.24	1.078	31.63	32.3379	31.51	31.7129	0.12	70.2	36.1	34.1	0.0	3.8	3.9	0.00	24.00	
29.10.24	1.231	37.65	38.4980	37.59	37.8516	0.06	70.0	37.3	32.7	0.0	3.7	3.9	0.00	24.00	
30.10.24	1.432	47.16	48.2227	47.19	47.5586	-0.03	70.3	39.9	30.4	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
31.10.24	1.483	47.12	48.1855	47.15	47.4980	-0.03	70.4	38.9	31.5	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00	
01.11.24	1.186	35.30	36.1113	35.25	35.4922	0.05	70.8	37.1	33.6	0.0	3.9	4.0	0.00	24.00	
02.11.24	1.928	70.89	72.4883	71.21	71.8398	-0.31	70.2	43.0	27.2	0.0	3.7	4.1	0.00	24.00	
03.11.24	1.999	73.67	75.3496	74.02	74.6914	-0.35	70.6	43.4	27.2	0.0	3.6	4.0	0.00	24.00	
04.11.24	2.275	91.61	93.6973	92.19	93.1172	-0.58	70.5	45.7	24.9	0.0	3.5	4.1	0.00	24.00	
05.11.24	2.139	81.79	83.6504	82.23	83.0098	-0.44	70.6	44.5	26.2	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
06.11.24	1.951	72.26	73.9141	72.61	73.2793	-0.35	70.8	43.8	27.0	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
07.11.24	1.271	37.94	38.7988	37.89	38.1426	0.05	70.4	36.8	33.5	0.0	3.7	4.1	0.00	24.00	
08.11.24	1.468	46.96	48.0078	46.98	47.3184	-0.02	69.8	38.5	31.3	0.0	3.7	4.1	0.00	24.00	
09.11.24	1.395	42.88	43.8496	42.86	43.1602	0.02	70.3	37.8	32.6	0.0	3.7	4.1	0.00	24.00	
10.11.24	1.594	53.51	54.7207	53.60	54.0254	-0.09	70.2	40.4	29.8	0.0	3.7	4.1	0.00	24.00	
11.11.24	2.101	80.75	82.5840	81.15	81.9199	-0.39	70.4	44.4	26.1	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
12.11.24	2.018	75.51	77.2188	75.85	76.5430	-0.34	70.4	43.6	26.8	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
13.11.24	1.840	64.99	66.4609	65.20	65.7500	-0.21	70.3	41.9	28.3	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
14.11.24	2.001	74.95	76.6270	75.26	75.9434	-0.32	70.0	43.3	26.7	0.0	3.5	4.1	0.00	24.00	
15.11.24	2.006	77.68	79.3906	78.02	78.7422	-0.34	69.3	43.5	25.9	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00	
16.11.24	1.646	56.26	57.5117	56.40	56.8438	-0.14	69.9	40.6	29.3	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
17.11.24	1.467	46.60	47.6406	46.64	46.9746	-0.04	70.0	38.5	31.5	0.0	3.6	4.1	0.00	24.00	
Итого	45.644	1551.83	1586.8066	1554.93	1567.5313	-3.10	70.3	40.8	29.5	0.0	3.8	4.0	0.00	720.00	0.00

Локализация интеграторов КМ-5

Число	У	ПД	ПД	ПД	ПД	ПД	ПД
17.11.24 24:00	349.075	18337.88	18295.79	18775.90	18550.12	4533.79	
19.10.24 00:00	303.431	16786.06	16740.86	17189.09	16982.59	3813.79	
Итого	✓ 45.644	1551.83	1554.93	1586.81	1567.53	720.00	

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.

Период t2-t1 < -10 (D) _____ 0.000_час. Период G<min (B) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

