

Старитет

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Звездная 7 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356359

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 18.02.2025 по 17.03.2025

| Дата     | Масса, тонн. Объем, м3 |        |          |        |          | Температура, °C |      |      | Давление |     | Время, час |     | Классиф |        |
|----------|------------------------|--------|----------|--------|----------|-----------------|------|------|----------|-----|------------|-----|---------|--------|
|          | Q<br>Гкал              | M1     | V1       | M2     | V2       | M1-M2           | t1   | t2   | t1-t2    | tхв | P1         | P2  |         | Нераб. |
|          |                        |        |          |        | разбор   |                 | атм  | атм  | Tн       | Tr  | ошибок     |     |         |        |
| 18.02.25 | 3.029                  | 171.76 | 175.6675 | 173.19 | 175.4934 | -1.43           | 70.6 | 53.0 | 17.6     | 0.0 | 4.0        | 4.0 | 0.00    | 24.00  |
| 19.02.25 | 2.843                  | 144.24 | 147.4807 | 145.24 | 146.9915 | -1.00           | 70.2 | 50.4 | 19.7     | 0.0 | 4.1        | 4.0 | 0.00    | 24.00  |
| 20.02.25 | 3.350                  | 215.05 | 219.9395 | 216.61 | 219.7007 | -1.56           | 70.6 | 55.1 | 15.6     | 0.0 | 4.0        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 21.02.25 | 2.854                  | 147.03 | 150.3525 | 147.91 | 149.7363 | -0.88           | 70.4 | 51.0 | 19.4     | 0.0 | 4.1        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 22.02.25 | 2.819                  | 142.61 | 145.8740 | 143.44 | 145.2212 | -0.83           | 70.8 | 51.0 | 19.8     | 0.0 | 4.1        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 23.02.25 | 3.167                  | 169.98 | 174.0728 | 171.24 | 173.6074 | -1.25           | 72.7 | 54.1 | 18.6     | 0.0 | 4.0        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 24.02.25 | 3.125                  | 207.86 | 212.7158 | 209.60 | 212.7690 | -1.73           | 71.6 | 56.5 | 15.0     | 0.0 | 4.0        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 25.02.25 | 2.814                  | 135.52 | 138.7583 | 136.41 | 138.1470 | -0.89           | 72.4 | 51.7 | 20.8     | 0.0 | 4.1        | 4.1 | 0.00    | 24.00  |
| 26.02.25 | 2.787                  | 186.95 | 190.7549 | 188.39 | 190.7505 | -1.44           | 66.3 | 51.4 | 15.0     | 0.0 | 3.8        | 3.9 | 0.17    | 23.83  |
| 27.02.25 | 2.624                  | 127.68 | 130.6548 | 128.52 | 130.1113 | -0.84           | 71.5 | 50.9 | 20.6     | 0.0 | 4.0        | 3.9 | 0.00    | 24.00  |
| 28.02.25 | 2.370                  | 117.17 | 119.8149 | 117.93 | 119.3530 | -0.76           | 70.4 | 50.2 | 20.2     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 01.03.25 | 2.117                  | 86.07  | 88.0054  | 86.62  | 87.4893  | -0.55           | 70.2 | 45.6 | 24.6     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 02.03.25 | 2.081                  | 80.92  | 82.7383  | 81.34  | 82.1128  | -0.42           | 70.1 | 44.4 | 25.7     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 03.03.25 | 2.008                  | 76.61  | 78.3267  | 76.97  | 77.6855  | -0.36           | 70.1 | 43.9 | 26.2     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 04.03.25 | 1.757                  | 61.46  | 62.8364  | 61.73  | 62.2407  | -0.27           | 70.2 | 41.5 | 28.6     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 05.03.25 | 1.764                  | 62.04  | 63.4355  | 62.32  | 62.8413  | -0.27           | 70.2 | 41.7 | 28.4     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 06.03.25 | 1.217                  | 36.48  | 37.2930  | 36.56  | 36.7939  | -0.08           | 69.9 | 36.6 | 33.4     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 07.03.25 | 1.186                  | 35.63  | 36.4316  | 35.69  | 35.9307  | -0.06           | 70.1 | 36.7 | 33.3     | 0.0 | 4.2        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 08.03.25 | 1.347                  | 45.04  | 46.0474  | 45.15  | 45.5059  | -0.11           | 70.0 | 40.1 | 29.9     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 09.03.25 | 1.288                  | 41.25  | 42.1748  | 41.35  | 41.6538  | -0.10           | 69.9 | 38.7 | 31.3     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 10.03.25 | 1.225                  | 39.37  | 40.2539  | 39.46  | 39.7495  | -0.09           | 70.0 | 38.9 | 31.1     | 0.0 | 4.0        | 3.7 | 0.00    | 24.00  |
| 11.03.25 | 1.152                  | 34.72  | 35.5010  | 34.73  | 34.9639  | -0.01           | 70.0 | 36.8 | 33.2     | 0.0 | 4.0        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 12.03.25 | 1.008                  | 29.29  | 29.9429  | 29.26  | 29.4385  | 0.03            | 69.9 | 35.4 | 34.5     | 0.0 | 4.1        | 3.8 | 0.00    | 24.00  |
| 13.03.25 | 1.019                  | 29.73  | 30.3872  | 29.72  | 29.8984  | 0.01            | 69.7 | 35.4 | 34.3     | 0.0 | 4.0        | 3.9 | 0.00    | 24.00  |
| 14.03.25 | 0.998                  | 28.72  | 29.3599  | 28.73  | 28.9014  | -0.01           | 69.8 | 35.0 | 34.8     | 0.0 | 4.1        | 3.9 | 0.00    | 24.00  |

|          |        |         |           |         |           |        |      |      |      |     |     |     |      |        |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|
| 15.03.25 | 2.187  | 89.79   | 91.8115   | 90.30   | 91.2207   | -0.52  | 70.3 | 45.9 | 24.4 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0.00 | 24.00  |
| 16.03.25 | 2.192  | 96.52   | 98.6924   | 97.05   | 98.1016   | -0.53  | 70.2 | 47.5 | 22.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 | 0.00 | 24.00  |
| 17.03.25 | 2.457  | 109.70  | 112.1660  | 110.50  | 111.7085  | -0.81  | 70.2 | 47.8 | 22.4 | 0.0 | 3.7 | 3.8 | 0.00 | 24.00  |
| Итого    | 58.787 | 2749.19 | 2811.4895 | 2765.94 | 2798.1177 | -16.76 | 70.4 | 49.0 | 21.4 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | 0.17 | 671.83 |

Показания интеграторов КМ-5


| Дата     | Время | Q       | M1      | M2      | V1      | V2      | Tr      |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17.03.25 | 24:00 | 139.191 | 6515.62 | 6556.48 | 6662.80 | 6632.18 | 1478.20 |
| 18.02.25 | 00:00 | 80.405  | 3766.43 | 3790.54 | 3851.31 | 3834.06 | 806.37  |
| Итого    |       | 58.787  | 2749.19 | 2765.94 | 2811.49 | 2798.12 | 671.83  |

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.83 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.169 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
 Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 58,801 т/час*