

Организация "ООО "Паритет" \_\_\_\_\_ Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Звездная д.7 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер Теплосчетчика 356359  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
23.10.23	1.425	43.97	45.0225	42.13	42.4600	1.83	72.5	40.0	32.5	0.0	2.4	4.1	0.00	24.00		
24.10.23	1.966	62.20	63.8193	60.88	61.4443	1.32	75.6	44.0	31.7	0.0	2.3	4.1	0.00	24.00		
25.10.23	2.320	92.92	95.1299	91.93	92.8994	0.99	72.1	47.0	25.0	0.0	2.3	4.1	0.00	24.00		
26.10.23	2.519	129.86	132.6416	129.20	130.6611	0.66	68.1	48.6	19.5	0.0	2.1	4.2	0.00	24.00		
27.10.23	2.445	120.30	122.9141	119.64	120.9688	0.66	68.6	48.2	20.4	0.0	2.2	4.2	0.00	24.00		
28.10.23	2.165	93.87	95.9063	93.11	94.0430	0.75	68.7	45.6	23.1	0.0	2.3	4.2	0.00	24.00		
29.10.23	2.052	87.05	88.9287	86.23	87.0605	0.82	68.3	44.7	23.6	0.0	2.4	4.2	0.00	24.00		
30.10.23	1.681	67.03	68.4814	66.07	66.6719	0.96	68.4	43.3	25.1	0.0	2.5	4.2	0.00	24.00		
31.10.23	1.057	41.65	42.3838	40.47	40.7119	1.18	60.9	35.4	25.5	0.0	2.7	4.2	0.00	24.00		
01.11.23	1.004	31.16	31.8125	29.97	30.1523	1.19	67.9	35.5	32.3	0.0	2.8	4.0	0.00	24.00		
02.11.23	1.281	44.24	45.1777	43.19	43.5098	1.05	68.0	38.9	29.0	0.0	2.8	4.0	0.00	24.00		
03.11.23	1.747	67.13	68.5732	66.27	66.8457	0.86	68.4	42.4	26.1	0.0	2.8	3.9	0.00	24.00		
04.11.23	1.786	70.35	71.8750	69.56	70.1855	0.79	68.6	43.1	25.4	0.0	2.8	3.9	0.00	24.00		
05.11.23	1.062	32.77	33.4795	31.69	31.8857	1.09	68.4	35.9	32.5	0.0	2.9	4.0	0.00	24.00		
06.11.23	1.011	30.77	31.4248	29.68	29.8574	1.06	68.3	35.6	32.6	0.0	3.0	4.0	0.00	24.00		
07.11.23	1.055	32.40	33.0947	31.34	31.5371	1.09	68.2	35.6	32.6	0.0	3.0	4.0	0.00	24.00		
08.11.23	1.281	42.43	43.3340	41.44	41.7305	0.99	68.2	37.9	30.3	0.0	3.0	4.0	0.00	24.00		
09.11.23	1.540	55.55	56.7490	54.71	55.1465	0.84	68.5	40.8	27.8	0.0	3.0	4.0	0.00	24.00		
10.11.23	1.439	49.79	50.8564	48.88	49.2471	0.91	68.3	39.3	28.9	0.0	3.1	4.0	0.00	24.00		
11.11.23	1.572	56.27	57.4834	55.39	55.8311	0.88	68.5	40.5	28.0	0.0	3.1	4.0	0.00	24.00		
12.11.23	1.568	56.89	58.1240	56.02	56.4766	0.88	68.6	41.0	26.8	0.0	3.1	4.0	0.00	24.00		
13.11.23	1.668	62.47	63.7998	61.66	62.1602	0.82	67.9	41.1	26.8	0.0	3.1	4.0	0.00	24.00		
14.11.23	1.756	65.85	67.2666	65.11	65.6514	0.74	68.4	41.7	26.7	0.0	3.1	4.0	0.00	24.00		
15.11.23	1.849	72.79	74.3584	72.13	72.7764	0.66	68.4	42.9	25.4	0.0	2.9	4.0	0.00	24.00		
16.11.23	2.031	102.95	104.9473	102.71	103.6973	0.23	64.5	44.7	19.8	0.0	2.8	3.8	0.00	24.00	D	
17.11.23	2.589	130.44	133.2813	130.52	132.0166	-0.08	68.9	49.1	19.9	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00		
18.11.23	3.138	180.22	184.3857	180.68	183.1465	-0.46	71.2	53.8	17.4	0.0	3.7	3.8	0.00	24.00		
19.11.23	3.291	184.48	188.9199	184.94	187.5664	-0.46	72.8	54.9	17.8	0.0	3.8	3.8	0.00	24.00		
20.11.23	3.180	168.17	172.2100	168.42	170.7188	-0.25	72.7	53.8	18.9	0.0	3.9	3.8	0.00	24.00		
21.11.23	3.424	211.25	216.2598	211.56	214.6689	-0.31	72.1	55.9	16.2	0.0	3.9	3.8	0.00	24.00	D	
Итого	56.901	2487.22	2542.6406	2465.53	2491.7285	21.69	69.6	46.7	22.9	0.0	2.9	4.0	0.01	719.99	0.01	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	318.624	14239.99	14254.53	14575.33	14424.94	3984.84
23.10.23 00:00	261.723	11752.77	11789.00	12032.69	11933.21	3264.85
Итого	56.901	2487.22	2465.53	2542.64	2491.73	719.99

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.99\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.008\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 56,901 Гкал.*

