

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Звездная д.7 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356359  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *д.д./м.г.*

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час	
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф				
	Гкал			разбор			атм	атм	Тн	Тр	ошибок								
22.11.23	3.401	208.56	213.5283	209.33	212.4141	-0.77	72.3	56.0	16.3	0.0	4.0	3.8	0.00	24.00					
23.11.23	3.279	159.47	163.5068	159.58	161.7930	-0.11	74.8	54.2	20.6	0.0	4.1	3.8	0.00	24.00					
24.11.23	2.785	115.69	118.6563	115.87	117.3145	-0.18	75.3	51.2	24.1	0.0	4.2	3.8	0.00	24.00					
25.11.23	2.416	88.57	90.8135	88.46	89.4189	0.11	74.8	47.6	27.3	0.0	4.2	3.7	0.00	24.00					
26.11.23	2.577	95.79	98.2822	95.79	96.8838	0.00	75.8	48.9	26.9	0.0	4.2	3.8	0.00	24.00					
27.11.23	2.310	93.74	95.9424	93.71	94.7109	0.03	71.8	47.2	24.7	0.0	3.7	3.8	0.00	24.00					
28.11.23	2.835	154.79	158.2090	155.15	157.0635	-0.35	69.4	51.0	18.3	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00					
29.11.23	2.758	151.80	155.1758	152.30	154.2148	-0.49	69.6	51.5	18.2	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00					
30.11.23	2.623	134.03	136.9502	134.13	135.6836	-0.10	69.0	49.4	19.6	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00					
01.12.23	2.763	146.45	149.6738	146.68	148.4473	-0.23	69.3	50.4	18.9	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00					
02.12.23	2.783	148.24	151.5166	148.44	150.2422	-0.19	69.4	50.6	18.8	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00					
03.12.23	3.037	187.83	191.9492	188.40	190.8936	-0.57	69.2	53.0	16.2	0.0	3.3	3.9	0.00	24.00					
04.12.23	3.227	212.26	217.0010	213.02	216.0176	-0.75	69.8	54.6	15.2	0.0	3.3	3.9	0.00	24.00					
05.12.23	3.258	230.39	235.5430	231.65	235.0488	-1.26	69.9	55.8	14.2	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00					
06.12.23	3.317	225.49	230.4727	226.65	229.8477	-1.16	69.5	54.8	14.7	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00					
07.12.23	3.646	258.19	264.2031	259.95	263.9492	-1.75	71.4	57.3	14.1	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00					
08.12.23	4.048	303.40	311.0449	305.71	311.0352	-2.31	74.5	61.2	13.3	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00					
09.12.23	4.283	433.23	443.8066	437.16	445.3008	-3.93	73.3	63.4	9.9	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00					
10.12.23	3.852	431.57	440.9922	435.43	442.7383	-3.85	69.0	60.1	8.9	0.0	3.5	4.0	0.00	24.00					
11.12.23	3.342	277.47	283.4590	279.18	283.3828	-1.71	68.7	56.6	12.1	0.0	3.4	4.0	0.00	24.00					
Итого	62.541	4056.96	4150.7266	4076.56	4136.4004	-19.60	71.1	55.7	15.4	0.0	3.6	3.9	0.00	480.00		0.00			

Показания интеграторов КМ-5

*Q = 96,938 Гкал*

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	381.165	18296.95	18331.09	18726.06	18561.34	4464.84
22.11.23	00:00	318.624	14239.99	14254.53	14575.33	14424.94	3984.84
Итого		62.541	4056.96	4076.56	4150.73	4136.40	480.00

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.002 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_