

Организация "ООО "Паритет"  
 Адрес ул. Звездная д.7  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 дата последующей поверки теплосчетчика

Свездная /  
 Номер Договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 356359

Свод. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/мм

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.10.2023 по 18.10.2023 по 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
01.10.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.3	1.3	0.0	-0.4	3.3	24.00	0.00	D
02.10.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.9	23.5	1.4	0.0	-0.4	3.3	24.00	0.00	D
03.10.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	23.0	1.4	0.0	-0.4	3.3	24.00	0.00	D
04.10.23	0.769	72.77	74.2852	73.25	74.3760	-0.48	67.7	57.2	10.5	0.0	3.3	3.6	14.40	9.60	ED
05.10.23	1.190	102.92	105.1201	103.77	105.4063	-0.84	69.0	57.7	11.4	0.0	11.6	3.9	0.00	24.00	D
06.10.23	0.720	22.83	23.3311	22.77	22.9268	0.20	69.3	37.8	31.5	0.0	9.0	3.8	0.00	24.00	D
07.10.23	0.958	33.49	34.2236	33.29	33.5605	0.20	69.8	41.3	28.5	0.0	9.0	3.9	0.00	24.00	D
08.10.23	1.036	37.07	37.8623	37.12	37.4238	-0.05	68.6	40.7	27.9	0.0	9.0	4.1	0.00	24.00	D
09.10.23	1.379	52.87	54.0234	52.14	52.5957	0.73	68.7	42.6	26.1	0.0	3.4	4.1	0.00	24.00	D
10.10.23	2.024	84.11	85.9482	84.50	85.3047	-0.39	68.6	44.4	24.2	0.0	0.5	3.9	0.00	24.00	D
11.10.23	1.712	67.53	69.0088	67.84	68.4590	-0.31	68.9	43.4	25.4	0.0	1.4	4.2	0.00	24.00	D
12.10.23	1.140	36.12	36.8994	35.11	35.3379	1.01	68.4	36.7	31.7	0.0	1.8	4.2	0.00	24.00	D
13.10.23	1.125	34.94	35.6875	33.17	33.3818	1.77	68.0	35.8	32.3	0.0	2.1	4.2	0.00	24.00	D
14.10.23	1.184	38.32	39.1377	36.54	36.7881	1.78	68.2	37.3	31.0	0.0	2.2	4.2	0.00	24.00	D
15.10.23	0.987	29.96	30.6025	28.15	28.3252	1.81	68.3	35.2	33.0	0.0	2.2	4.2	0.00	24.00	D
16.10.23	1.354	47.03	48.0273	45.39	45.7256	1.64	67.7	38.9	28.9	0.0	2.2	4.2	0.00	24.00	D
17.10.23	1.605	58.75	60.0117	57.19	57.6533	1.56	68.3	40.9	27.4	0.0	2.3	4.2	0.00	24.00	D
18.10.23	1.570	56.46	57.6846	54.98	55.4102	1.49	68.4	40.6	27.9	0.0	2.3	4.2	0.23	23.77	U
Итого	18.751	775.18	791.8535	765.21	772.6748	9.97	68.5	44.3	24.2	0.0	3.4	3.9	86.62	345.38	86.62

TP = 15x29 = 86.62 - 0.23 = 86.39

71 - 4664 - 10000

Рез = 23,766 Гкалч

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TR
18.10.23	24:00	254.697	11478.25	11519.67	11752.25	11661.51	3168.85
01.10.23	00:00	235.945	10703.07	10754.46	10960.40	10888.84	2823.47
Итого		18.751	775.18	765.21	791.85	772.67	345.38

Отчетный период 432.00 час. Период норм. работы 345.38 час.

Период отключения питания (У) 0.226 час. Период функц. отказа (Е) 0.045 час.  
 Период t2-t1 < tн (D) 86.347 час. Период G<tн (G) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

