

Организация ООО "ПАРТЕТ" Номер договора _____
 Адрес ул. Звездная д.9 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372407
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/Имп

50

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
		M1	V1	M2	V2	M-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
18.11.24	3.060	191.82	196.1094	194.39	197.1016	-2.58	70.2	54.2	15.9	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00		
19.11.24	3.051	191.07	195.3438	193.65	196.3242	-2.58	70.1	54.2	15.9	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00		
20.11.24	3.089	191.53	195.8164	194.12	196.7969	-2.59	70.2	54.1	16.1	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00		
21.11.24	3.072	196.28	200.6992	198.99	201.8008	-2.71	70.4	54.8	15.6	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00		
22.11.24	3.057	186.48	190.6406	189.00	191.5703	-2.52	70.0	53.7	16.4	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
23.11.24	3.113	187.53	191.7500	190.12	192.7188	-2.59	70.4	53.8	16.6	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
24.11.24	3.162	184.29	188.4453	186.82	189.3320	-2.53	70.6	53.5	17.1	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
25.11.24	3.179	183.22	187.3555	185.68	188.1523	-2.46	70.5	53.2	17.3	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
26.11.24	3.171	183.16	187.2539	185.64	188.0742	-2.47	70.1	52.8	17.3	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
27.11.24	3.229	185.24	189.4297	187.83	190.3320	-2.59	70.5	53.1	17.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
28.11.24	3.899	236.29	242.5117	239.69	243.7617	-3.40	76.5	60.1	16.4	0.0	6.6	3.8	0.00	24.00		
29.11.24	3.338	200.10	204.9102	202.95	205.9727	-2.85	72.9	56.2	16.6	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00		
30.11.24	3.160	190.03	194.3281	192.86	195.5039	-2.83	70.5	53.9	16.6	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
01.12.24	3.163	189.79	194.0703	192.64	195.2578	-2.85	70.3	53.7	16.6	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
02.12.24	3.228	194.66	199.0938	197.63	200.3516	-2.96	70.7	54.2	16.6	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00		
03.12.24	3.272	199.16	203.7070	202.13	204.9609	-2.97	70.9	54.5	16.4	0.0	6.0	4.1	0.00	24.00		
04.12.24	3.242	196.06	200.4648	199.02	201.7305	-2.95	70.4	53.9	16.5	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00		
05.12.24	3.297	191.98	196.3047	194.75	197.3555	-2.77	70.5	53.3	17.2	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00		
06.12.24	3.384	203.23	207.8047	206.26	209.0703	-3.04	70.4	53.8	16.6	0.0	6.1	4.1	0.00	24.00		
07.12.24	3.413	211.43	216.1758	214.58	217.5469	-3.15	70.3	54.2	16.1	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00		
08.12.24	3.379	211.48	216.1875	214.58	217.5586	-3.10	70.2	54.2	15.9	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00		
09.12.24	3.321	214.28	219.0625	217.45	220.4961	-3.17	70.1	54.6	15.5	0.0	6.3	4.0	0.00	24.00		
10.12.24	3.339	214.37	219.1641	217.48	220.5586	-3.11	70.3	54.8	15.5	0.0	6.3	4.0	0.00	24.00		
11.12.24	3.332	211.59	216.3359	214.70	217.7188	-3.11	70.4	54.7	15.7	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00		
Итого	77.949	4745.06	4852.9648	4812.93	4880.0469	-67.87	70.8	54.4	16.4	0.0	6.0	4.0	0.00	576.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.24	24:00	587.221	37318.22	37867.95	38157.62	38400.70	4505.57
18.11.24	00:00	509.271	32573.17	33055.02	33304.66	33520.65	3929.57
Итого		77.949	4745.06	4812.93	4852.96	4880.05	576.00



Отчетный период _____ 576.00_ час. Период норм. работы _____ 576.00_ час.

Зеленко / 9.5

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (G) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Вотн = 97 438 2кач