

Адрес ул. Звездная д.9
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

номер двп учета
 Телефон
 Номер теплосчетчика 372407

Гнод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/Имп

50

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф ошибок			
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1		P2	Нераб. Тн	Работы Тр
18.12.24	3.417	194.86	199.3828	197.77	200.4883	-2.91	71.6	54.1	17.5	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
19.12.24	3.625	196.68	201.4766	199.58	202.4219	-2.90	73.4	55.0	18.4	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
20.12.24	3.371	210.18	214.8867	213.26	216.2188	-3.08	70.3	54.3	16.0	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00	
21.12.24	3.311	209.16	213.8594	212.31	215.3008	-3.15	70.5	54.7	15.8	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00	
22.12.24	3.272	205.71	210.2969	208.73	211.6250	-3.02	70.2	54.3	15.9	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00	
23.12.24	3.293	208.39	213.0742	211.48	214.4336	-3.09	70.4	54.6	15.8	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00	
24.12.24	3.245	207.94	212.6133	211.09	214.0742	-3.14	70.3	54.7	15.6	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
25.12.24	3.214	204.78	209.3398	207.75	210.6328	-2.97	70.0	54.3	15.7	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
26.12.24	3.261	208.65	213.3125	211.32	214.2813	-2.67	70.1	54.5	15.6	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00	
27.12.24	3.270	212.04	216.8008	215.02	218.0703	-2.98	70.2	55.0	15.4	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
28.12.24	3.236	209.58	214.2500	212.63	215.6250	-3.05	70.2	54.8	15.4	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
29.12.24	3.282	209.80	214.5430	212.91	215.9492	-3.11	70.6	55.0	15.6	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
30.12.24	3.262	208.39	213.0625	211.45	214.4336	-3.06	70.4	54.7	15.6	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
31.12.24	3.252	208.79	213.5117	211.98	215.0078	-3.20	70.5	55.0	15.5	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
01.01.25	3.255	209.55	214.2410	212.65	215.6407	-3.09	70.2	54.7	15.5	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
02.01.25	3.259	212.52	217.3007	215.61	218.6903	-3.09	70.4	55.1	15.3	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
03.01.25	3.224	207.59	212.2430	210.68	213.6553	-3.09	70.2	54.7	15.5	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
04.01.25	3.278	205.21	209.8394	208.12	211.0413	-2.91	70.5	54.6	15.9	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
05.01.25	3.291	202.17	206.6956	205.14	207.9583	-2.97	70.2	53.9	16.2	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
06.01.25	3.355	203.39	207.9788	206.28	209.1213	-2.89	70.5	54.0	16.5	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
07.01.25	3.353	209.84	214.5703	212.90	215.8782	-3.05	70.5	54.5	15.9	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
08.01.25	3.302	214.01	218.8293	217.10	220.2010	-3.09	70.5	55.1	15.4	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
09.01.25	3.237	209.85	214.5500	212.87	215.8887	-3.02	70.2	54.9	15.4	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
10.01.25	3.253	211.85	216.5885	214.95	217.9950	-3.10	70.2	54.8	15.3	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00	
11.01.25	3.250	213.77	218.5786	216.99	220.1089	-3.22	70.4	55.3	15.2	0.0	6.0	3.7	0.00	24.00	
12.01.25	3.236	206.94	211.6030	210.09	213.0691	-3.15	70.5	54.4	15.6	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
13.01.25	3.245	204.69	209.2656	207.78	210.6719	-3.09	70.2	54.4	15.8	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
14.01.25	3.317	204.20	208.7781	207.20	210.0547	-3.00	70.2	54.0	16.2	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
15.01.25	3.262	213.54	218.2273	216.53	219.5303	-2.99	69.4	54.2	15.2	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00	
16.01.25	3.352	217.06	221.9690	220.07	223.2227	-3.01	70.6	55.2	15.4	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
17.01.25	3.308	225.64	230.6956	228.86	232.1897	-3.22	70.3	55.7	14.6	0.0	6.3	3.7	0.00	24.00	
Итого	102.088	6466.77	6612.3643	6561.08	6653.4795	-94.31	70.4	54.7	15.8	0.0	6.0	3.8	0.00	744.00	0.00

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	55.777	3571.83	3623.81	3651.95	3674.92	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	653.620	41449.80	42060.01	42382.41	42651.39	4985.56
18.12.24 00:00	607.309	38554.85	39122.75	39422.00	39672.83	4649.56
Итого	102.088	6466.77	6561.08	6612.36	6653.48	744.00

Отчетный период

___744.00_ час.

Период норм. работы

___744.00_ час.

Период отключения питания (У) ___0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) ___0.000_ час.
 Период G>max (G) ___0.000_ час.

Период функц.отказа (E) ___0.000_ час.
 Период G<min (B) ___0.000_ час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

