

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Звездная д.9 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372407
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	
	Гкал				разбор		атм	атм	Tн	Tr	ошибок			
19.02.24	3.280	204.41	208.8574	207.34	210.1045	-2.93	69.1	53.1	16.0	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
20.02.24	3.515	204.10	208.8740	207.00	209.9180	-2.91	71.8	54.6	17.2	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
21.02.24	3.307	202.62	207.0039	205.44	208.1289	-2.82	69.0	52.7	16.3	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
22.02.24	3.299	205.27	209.6992	208.15	210.8896	-2.88	68.8	52.8	16.0	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
23.02.24	3.292	209.10	213.6064	212.04	214.8613	-2.93	68.8	53.1	15.7	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
24.02.24	3.256	209.56	214.0391	212.46	215.2744	-2.90	68.5	53.0	15.5	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
25.02.24	3.244	209.46	213.9453	212.37	215.2041	-2.91	68.6	53.1	15.5	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
26.02.24	3.264	206.18	210.6133	209.02	211.7861	-2.84	68.8	53.0	15.8	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
27.02.24	3.241	205.89	210.3037	208.74	211.4980	-2.85	68.6	52.9	15.7	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
28.02.24	3.225	207.86	212.3408	210.82	213.6436	-2.95	68.8	53.3	15.5	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00
29.02.24	3.204	210.79	215.3096	213.75	216.6387	-2.97	68.7	53.5	15.2	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
01.03.24	3.155	211.92	216.4629	215.00	217.9297	-3.08	68.6	53.8	14.9	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00
02.03.24	3.125	210.45	214.9521	213.54	216.4424	-3.09	68.6	53.7	14.8	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
03.03.24	3.123	209.30	213.8047	212.36	215.2627	-3.05	68.7	53.9	14.9	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
04.03.24	3.152	211.01	215.5693	214.07	217.0098	-3.06	68.9	54.0	14.9	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
05.03.24	3.156	209.52	214.0361	212.54	215.4365	-3.01	68.8	53.8	15.0	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
06.03.24	3.140	205.46	209.8779	208.41	211.2227	-2.95	68.7	53.5	15.2	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00
07.03.24	3.156	205.11	209.5664	208.07	210.8984	-2.95	69.1	53.7	15.4	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00
08.03.24	3.135	202.93	207.2793	205.88	208.6406	-2.95	68.6	53.2	15.4	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00
09.03.24	3.083	202.33	206.6162	205.23	207.9482	-2.90	68.2	53.0	15.2	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00
10.03.24	3.119	200.68	204.9902	203.55	206.2598	-2.86	68.6	53.1	15.5	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00
11.03.24	3.242	205.03	209.5635	207.97	210.8193	-2.93	69.7	53.9	15.8	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00
12.03.24	3.180	209.35	213.8975	212.42	215.3418	-3.07	69.1	54.0	15.2	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00
13.03.24	3.177	210.43	215.0049	213.50	216.4443	-3.07	69.1	54.1	15.1	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00
14.03.24	3.168	211.36	215.9629	214.44	217.4121	-3.08	69.2	54.2	15.0	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00
15.03.24	3.168	215.11	219.7910	218.29	221.3447	-3.18	69.2	54.5	14.7	0.0	6.3	3.9	0.00	24.00
16.03.24	3.118	217.62	222.3682	220.89	224.0293	-3.26	69.3	55.0	14.3	0.0	6.3	3.9	0.00	24.00
17.03.24	3.093	215.60	220.2842	218.94	222.0420	-3.34	69.2	54.9	14.3	0.0	6.3	3.9	0.00	24.00
18.03.24	3.080	215.49	220.1602	218.71	221.8037	-3.22	69.0	54.8	14.3	0.0	6.3	3.9	0.00	24.00
19.03.24	3.098	215.48	220.1602	218.50	221.5820	-3.02	69.1	54.8	14.3	0.0	6.3	4.0	0.00	24.00
Итого	95.797	6259.44	6394.9404	6349.42	6435.8174	-89.98	69.0	53.7	15.3	0.0	6.2	4.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	272.915	16164.51	16395.93	16533.34	16621.40	1896.00
19.02.24	00:00	177.118	9905.07	10046.50	10138.40	10185.58	1176.00
Итого		95.797	6259.44	6349.42	6394.94	6435.82	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период $t2-t1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (G) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель
абонента



Представитель теплоснабжающей
организации

