

Учп епнзццкн _____ пщрпср _____ пщср дуц оцур _____
 Адрес ул. Борисовское шоссе Д.9 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 356363
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 Гп : 10 л/мин

40

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	9.588	857.87	869.9609	852.05	859.6094	5.81	54.3	43.0	11.3	0.0	-0.1	5.2	0.00	24.00	
20.10.24	8.490	861.21	872.1094	854.98	862.0078	6.23	51.3	41.3	10.0	0.0	-0.1	5.2	0.00	24.00	
21.10.24	6.592	834.54	842.7188	828.43	833.9688	6.11	45.0	37.0	8.0	0.0	-0.2	5.2	0.00	24.00	
22.10.24	5.300	737.60	743.8672	732.53	736.7656	5.07	41.6	34.3	7.3	0.0	-0.2	5.2	0.91	23.09	D
23.10.24	6.656	836.75	844.8672	830.53	835.9375	6.22	44.7	36.7	8.1	0.0	-0.2	5.2	0.00	24.00	
24.10.24	7.165	843.30	852.0000	837.21	842.9531	6.09	46.1	37.5	8.6	0.0	-0.2	5.2	0.00	24.00	
25.10.24	7.702	836.09	845.3359	829.73	835.7031	6.35	47.8	38.5	9.3	0.0	-0.2	5.2	0.00	24.00	
26.10.24	9.091	847.25	858.5469	840.70	847.7813	6.55	52.7	41.9	10.9	0.0	-0.1	5.2	0.00	24.00	
27.10.24	9.258	869.42	881.4766	862.66	870.2344	6.91	53.4	42.7	10.8	0.0	-0.1	5.2	0.00	24.00	
28.10.24	9.218	868.42	880.3203	861.89	869.4688	6.53	53.5	42.7	10.7	0.0	-0.1	5.2	0.00	24.00	
29.10.24	9.168	865.60	877.4219	859.23	866.7656	6.07	52.8	42.7	10.7	0.0	-0.1	5.3	0.00	24.00	
30.10.24	9.065	839.96	851.1875	833.89	840.9219	6.07	53.4	41.9	10.9	0.0	-0.1	5.3	0.00	24.00	
31.10.24	9.113	835.98	847.3047	829.51	836.5625	6.47	53.1	42.1	11.0	0.0	-0.1	5.3	0.00	24.00	
01.11.24	8.904	832.91	844.1016	825.55	832.5938	7.35	52.8	42.0	10.8	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
02.11.24	9.243	797.71	808.7969	791.41	798.1875	6.30	53.8	42.1	11.7	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
03.11.24	10.119	791.01	803.1953	784.36	791.6484	6.65	56.9	43.9	12.9	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
04.11.24	10.166	791.23	803.4297	784.44	791.6953	6.80	56.8	43.9	13.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
05.11.24	10.288	791.23	803.5000	784.62	791.8828	6.61	57.0	43.9	13.1	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
06.11.24	9.865	790.39	802.0859	784.23	791.2188	6.16	55.6	43.0	12.6	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
07.11.24	8.604	798.35	808.5938	792.13	798.4844	6.22	51.6	40.7	10.9	0.0	-0.2	5.6	0.00	24.00	
08.11.24	7.780	791.02	800.0547	784.63	790.3281	6.39	48.7	38.7	10.0	0.0	-0.2	5.6	0.00	24.00	
09.11.24	7.394	789.19	797.6172	782.92	788.2891	6.27	47.0	37.5	9.5	0.0	-0.2	5.6	0.00	24.00	
10.11.24	8.184	790.96	800.4219	784.98	790.8594	5.98	49.8	39.3	10.5	0.0	-0.2	5.6	0.00	24.00	
11.11.24	9.828	787.25	798.8281	781.12	788.0078	6.13	55.5	42.9	12.6	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
12.11.24	9.872	787.74	799.3906	781.36	788.3203	6.38	55.7	43.0	12.7	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
13.11.24	10.094	792.30	804.1797	785.99	793.0313	6.30	56.0	43.2	12.9	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
14.11.24	10.384	788.73	801.0781	782.44	789.7344	6.30	57.4	44.1	13.3	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
15.11.24	10.403	808.81	821.4375	802.51	810.0703	6.30	57.3	44.3	13.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
16.11.24	9.132	780.77	791.3594	774.84	781.2578	5.92	53.2	41.4	11.8	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
17.11.24	9.236	800.70	811.6406	794.54	801.1719	6.16	53.4	41.7	11.7	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
Итого	265.901	24444.4	24766.8281	24255.4	24455.4609	189.02	52.3	41.3	11.0	0.0	-0.1	5.4	0.91	719.09	0.91

Дата учета	У	ПД	ПЗ	ПТ	ПШ	ПР
17.11.24 24:00	1617.346	131604.09	131050.24	133591.59	132233.05	7257.27
19.10.24 00:00	1351.445	107159.64	106794.80	108824.77	107777.59	6538.18
Итого	265.901	24444.45	24255.44	24766.83	24455.46	719.09

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 719.09 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.908 час.
 Период t2-t1 > min (E) _____ 0.000 час.
 Период Гумак (G) _____ 0.000 час.
 Период фнкц.отказа (F) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 266,287 Гкал

