

Участков № \_\_\_\_\_ Индекс дв. учета \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Звездная д.9 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 3722407  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годб.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	3.000	185.20	189.3965	188.01	190.6348	-2.80	70.6	54.4	16.2	0.0	5.5	3.8	0.12	23.88	U
20.10.24	2.937	187.87	192.1035	190.78	193.4805	-2.91	70.4	54.8	15.6	0.0	5.6	3.8	0.00	24.00	
21.10.24	2.880	188.97	193.2168	191.89	194.6289	-2.91	70.3	55.1	15.2	0.0	5.6	3.8	0.00	24.00	
22.10.24	2.883	189.02	193.2754	191.87	194.6289	-2.85	70.5	55.2	15.2	0.0	5.6	3.8	0.00	24.00	
23.10.24	2.870	189.35	193.6016	192.28	195.0371	-2.93	70.3	55.2	15.1	0.0	5.6	3.8	0.00	24.00	
24.10.24	2.916	187.11	191.3164	190.00	192.6934	-2.89	70.3	54.8	15.6	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
25.10.24	2.898	184.42	188.5625	187.25	189.8750	-2.83	70.3	54.6	15.7	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
26.10.24	2.914	182.95	187.0918	185.77	188.3906	-2.82	70.6	54.7	15.9	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
27.10.24	2.875	185.48	189.6348	188.36	191.0117	-2.88	70.2	54.7	15.5	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
28.10.24	2.917	186.50	190.7051	189.36	192.0391	-2.86	70.4	54.8	15.6	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
29.10.24	2.903	182.93	187.0254	185.77	188.3496	-2.84	70.2	54.4	15.8	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
30.10.24	2.969	181.86	185.9805	184.63	187.1973	-2.77	70.6	54.3	16.3	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	
31.10.24	2.946	178.38	182.4043	181.09	183.5840	-2.71	70.5	54.0	16.5	0.0	5.4	3.8	0.00	24.00	
01.11.24	3.028	193.37	197.7637	196.35	199.1582	-2.98	70.8	55.2	15.6	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00	
02.11.24	2.990	186.93	191.1367	189.78	192.4160	-2.85	70.4	54.4	16.0	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
03.11.24	3.087	184.54	188.7305	187.29	189.8516	-2.74	70.6	53.9	16.7	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00	
04.11.24	3.103	184.77	188.9473	187.51	190.0723	-2.74	70.6	53.8	16.8	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
05.11.24	3.151	186.07	190.2910	188.88	191.4629	-2.82	70.7	53.8	16.9	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
06.11.24	3.167	185.86	192.6484	191.21	193.8438	-2.85	70.9	54.1	16.8	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
07.11.24	3.117	195.80	200.2207	198.65	201.4473	-2.85	70.6	54.7	15.9	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00	
08.11.24	3.049	193.23	197.5430	196.00	198.7246	-2.77	70.1	54.3	15.8	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
09.11.24	3.079	192.78	197.1270	195.53	198.2676	-2.75	70.5	54.6	15.9	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
10.11.24	3.025	191.95	196.2637	194.74	197.4746	-2.79	70.4	54.7	15.7	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
11.11.24	3.051	186.94	191.1543	189.64	192.2676	-2.71	70.5	54.2	16.3	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
12.11.24	3.105	186.96	191.1758	189.64	192.2344	-2.68	70.5	53.9	16.6	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
13.11.24	3.106	187.82	192.0410	190.55	193.1504	-2.73	70.4	53.9	16.5	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
14.11.24	3.102	186.99	191.1719	189.63	192.1895	-2.63	70.2	53.6	16.6	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
15.11.24	3.059	185.87	189.9746	188.46	190.9844	-2.59	69.6	53.2	16.4	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	
16.11.24	3.092	190.01	194.2461	192.61	195.2305	-2.60	70.1	53.8	16.2	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
17.11.24	3.068	192.47	196.7695	195.10	197.8008	-2.63	70.1	54.2	15.9	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
Итого	90.288	5624.91	5751.5195	5708.62	5788.1270	-83.71	70.4	54.4	16.0	0.0	5.7	3.9	0.12	719.88	0.12

Оказавшая интеграцию КМ-5

Период	У	Д	Е	В	Итого
17.11.24 24:00	509.271	32573.17	33055.02	33304.66	33520.65
19.10.24 00:00	418.983	26948.26	27346.40	27553.14	27732.52
Итого	90.288	5624.91	5708.62	5751.52	5788.13

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.88\_ час.

Период отключения-питания (У) \_\_\_\_\_ 0.124\_ час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период Gkmin (B) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период Gmax (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Детн = 90,303 Гкал*

