

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Звездная д.9 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371945
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.04 - 40.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф	
							t1	t2	t1-t2	P1	P2			
19.02.24	1.209	93.28	95.0850	80.32	81.6289	12.96	65.1	59.1	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
20.02.24	1.172	92.45	94.2402	80.39	81.6963	12.06	65.2	59.1	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
21.02.24	1.217	93.24	95.0425	80.36	81.6650	12.88	65.1	59.0	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
22.02.24	1.156	92.12	93.9043	80.42	81.7319	11.69	65.3	59.1	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
23.02.24	1.173	92.59	94.3770	80.42	81.7275	12.17	65.1	59.1	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
24.02.24	1.127	91.66	93.4277	80.41	81.7129	11.25	65.1	59.0	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
25.02.24	1.222	93.52	95.3237	80.44	81.7373	13.09	65.0	58.9	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
26.02.24	1.181	92.70	94.4961	80.38	81.6890	12.32	65.1	59.1	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
27.02.24	1.183	92.87	94.6665	80.37	81.6777	12.50	65.1	59.1	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
28.02.24	1.161	92.57	94.3608	80.55	81.8643	12.02	65.2	59.2	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
29.02.24	1.178	92.87	94.6680	80.46	81.7729	12.41	65.2	59.3	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
01.03.24	1.071	91.17	92.9385	80.55	81.8726	10.62	65.2	59.4	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
02.03.24	1.148	92.61	94.4004	80.45	81.7739	12.15	65.1	59.4	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
03.03.24	1.230	94.26	96.0801	80.55	81.8662	13.72	65.0	59.3	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
04.03.24	1.145	92.49	94.2861	80.47	81.7983	12.02	65.2	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
05.03.24	1.093	91.65	93.4243	80.57	81.8882	11.08	65.1	59.3	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
06.03.24	1.155	92.89	94.6855	80.57	81.8901	12.32	65.1	59.4	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
07.03.24	1.210	93.50	95.3159	80.39	81.7178	13.10	65.4	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
08.03.24	1.142	92.27	94.0576	80.42	81.7402	11.84	65.2	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
09.03.24	1.093	91.68	93.4370	80.61	81.9175	11.07	64.8	59.0	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
10.03.24	1.223	94.09	95.9038	80.65	81.9648	13.44	65.0	59.2	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
11.03.24	1.169	92.44	94.2339	80.25	81.5654	12.19	65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
12.03.24	1.169	92.40	94.2012	80.16	81.4751	12.25	65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
13.03.24	1.201	93.31	95.1152	80.32	81.6382	12.99	65.2	59.3	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
14.03.24	1.109	91.51	93.2925	80.29	81.6147	11.22	65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
15.03.24	1.173	92.64	94.4468	80.18	81.5015	12.46	65.4	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
16.03.24	1.171	92.51	94.3164	80.14	81.4634	12.37	65.5	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
17.03.24	1.162	92.76	94.5591	80.35	81.6763	12.40	65.2	59.5	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
18.03.24	1.170	92.60	94.3950	80.01	81.3340	12.58	65.3	59.6	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
19.03.24	1.199	92.97	94.7769	79.91	81.2314	13.05	65.3	59.6	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
Итого	35.014	2779.61	2833.4580	2411.38	2450.8335	368.23	65.2	59.3	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	94.364	7265.59	6271.93	7406.25	6373.77	1895.42
19.02.24	00:00	59.350	4485.98	3860.56	4572.79	3922.93	1175.42
Итого		35.014	2779.61	2411.38	2833.46	2450.83	720.00

$V = 382,62 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{Гос}} = 23,875 \text{ ткал}$

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (P) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

