

Учр динизационни лавици _____ Адрес ул. Звездная Д.9 (ГВС) _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 371945
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Гп : 10 л/МпП

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
 с 18.11.2024 по 11.12.2024

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | | | Температура, °C | | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибка |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | | |
| 18.11.24 | 1.092 | 90.23 | 91.9785 | 79.12 | 80.4141 | 11.11 | 65.3 | 59.4 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 19.11.24 | 1.089 | 90.22 | 91.9844 | 79.13 | 80.4316 | 11.09 | 65.2 | 59.4 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.11.24 | 1.067 | 89.74 | 91.4844 | 79.13 | 80.4219 | 10.61 | 65.2 | 59.4 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.11.24 | 1.068 | 89.61 | 91.3477 | 79.06 | 80.3613 | 10.55 | 65.3 | 59.4 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.11.24 | 1.119 | 90.66 | 92.4199 | 79.05 | 80.3477 | 11.61 | 65.2 | 59.4 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 23.11.24 | 1.074 | 89.77 | 91.5195 | 79.01 | 80.3125 | 10.76 | 65.3 | 59.4 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 24.11.24 | 1.174 | 91.79 | 93.5664 | 79.29 | 80.5879 | 12.50 | 65.2 | 59.3 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 25.11.24 | 1.080 | 89.76 | 91.5020 | 78.96 | 80.2480 | 10.80 | 65.2 | 59.3 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.11.24 | 1.090 | 90.02 | 91.7656 | 79.07 | 80.3535 | 10.95 | 65.0 | 59.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.11.24 | 1.065 | 89.47 | 91.1953 | 79.07 | 80.3594 | 10.40 | 65.2 | 59.1 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 28.11.24 | 1.107 | 90.16 | 91.9199 | 78.99 | 80.2871 | 11.17 | 65.4 | 59.4 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.11.24 | 1.091 | 89.81 | 91.5547 | 78.75 | 80.2527 | 11.06 | 65.3 | 59.4 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 30.11.24 | 1.154 | 91.04 | 92.8047 | 78.82 | 80.1230 | 12.21 | 65.3 | 59.5 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.12.24 | 1.250 | 92.87 | 94.6797 | 78.92 | 80.2168 | 13.95 | 65.3 | 59.5 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.12.24 | 1.178 | 91.47 | 93.2480 | 78.69 | 80.0684 | 12.78 | 65.3 | 59.4 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.12.24 | 1.169 | 91.30 | 93.0723 | 78.78 | 80.0684 | 12.53 | 65.2 | 59.4 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.12.24 | 1.207 | 92.16 | 93.9395 | 78.84 | 80.1250 | 13.32 | 65.0 | 59.3 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 05.12.24 | 1.069 | 89.57 | 91.3066 | 79.07 | 80.3555 | 10.51 | 65.2 | 59.2 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 06.12.24 | 1.146 | 90.80 | 92.5625 | 78.99 | 80.2676 | 11.81 | 65.2 | 59.2 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 07.12.24 | 1.179 | 91.31 | 93.0820 | 78.92 | 80.2129 | 12.38 | 65.3 | 59.2 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 08.12.24 | 1.307 | 93.80 | 95.6094 | 78.93 | 80.2168 | 14.87 | 65.1 | 59.2 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 09.12.24 | 1.110 | 90.35 | 92.1035 | 78.99 | 80.2793 | 11.36 | 65.2 | 59.3 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 10.12.24 | 1.094 | 90.10 | 91.8477 | 79.00 | 80.2930 | 11.10 | 65.2 | 59.3 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 11.12.24 | 1.076 | 89.66 | 91.4023 | 78.99 | 80.2852 | 10.67 | 65.3 | 59.3 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| Итого | 27.052 | 2175.69 | 2217.8965 | 1895.58 | 1926.6094 | 280.11 | 65.2 | 59.3 | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | |

Локальная интеграция КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Тр |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 11.12.24 | 24:00 | 356.417 | 30001.81 | 26308.81 | 30581.73 | 26741.65 | 8029.62 |
| 18.11.24 | 00:00 | 329.365 | 27826.12 | 24413.23 | 28363.83 | 24815.04 | 7453.62 |
| Итого | | 27.052 | 2175.69 | 1895.58 | 2217.90 | 1926.61 | 576.00 |

Отчетный период

___ 576.00_ час.

Период норм. работы

___ 576.00_ час.

Давыдов, Д.


Период отключения питания
Период t2-t1 < min
Период G<max

(U) ___ 0.000_ час.
(D) ___ 0.000_ час.
(G) ___ 0.000_ час.

Период функц. отказа
Период G<min

(E) ___ 0.000_ час.
(g) ___ 0.000_ час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

[Signature]



*У = 364, 113, 000
Дтм = 22, 727, 112, 11*