

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Борисовское шоссе д.9 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 356363  
 Дата последующей поверки теплосчетчика 16.11.2025

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
19.04.24	6.170	910.54	918.3125	906.95	912.3203	3.59	41.8	34.9	6.9	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00	
20.04.24	6.832	911.38	919.9688	907.68	913.5469	3.70	44.0	36.4	7.6	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00	
21.04.24	5.402	912.05	919.1172	908.48	913.5156	3.57	39.7	33.7	6.1	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00	
22.04.24	4.264	909.39	914.6094	905.85	909.7109	3.54	34.3	29.5	4.8	0.0	0.3	5.4	0.00	24.00	
23.04.24	5.517	908.48	915.2734	904.96	909.7656	3.52	39.1	32.9	6.2	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00	
24.04.24	5.171	939.57	946.1641	935.86	940.6250	3.71	37.9	32.3	5.6	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00	
25.04.24	1.105	264.61	266.0469	263.59	264.6953	1.02	33.5	29.2	4.3	0.0	0.3	2.4	1.15	22.85	
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.4	24.6	1.8	0.0	0.3	1.1	0.00	24.00	
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.1	24.3	1.8	0.0	0.3	1.0	0.00	24.00	
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	23.5	1.8	0.0	0.3	0.7	0.00	24.00	
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	23.4	1.7	0.0	0.3	0.9	0.88	23.12	
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	23.4	1.7	0.0	0.3	0.9	0.00	24.00	
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.4	23.7	1.7	0.0	0.3	0.9	0.00	24.00	
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	23.5	1.7	0.0	0.3	0.7	0.00	24.00	
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	22.8	1.7	0.0	0.3	0.4	0.60	23.40	
04.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
05.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
06.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
07.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
08.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
09.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
10.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
11.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
12.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
13.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
14.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
15.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
16.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
17.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
18.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	
Итого	34.462	5756.03	5799.4922	5733.38	5764.1797	22.65	39.2	33.1	6.1	0.0	0.3	2.8	362.63	357.37	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	1250.896	91809.48	91445.66	93343.05	92336.34	2973.33
19.04.24	00:00	1216.434	86053.45	85712.27	87543.55	86572.16	2615.96
Итого		34.462	5756.03	5733.38	5799.49	5764.18	357.37

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 357.37 час.

Период отключения питания (U) 362.627 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

