

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Борисовское шоссе Д.9
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 15.12.2024
 Номер теплосчетчика 363778

Борисовское шоссе у
 Номер договора _____
 Телефон _____
 ГПОД : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобрр. : 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.05.24	3.644	285.24	290.0352	244.54	247.9258	40.70	60.4	54.1	6.3	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	D
20.05.24	3.456	279.95	284.6953	242.27	245.6406	37.68	60.6	54.4	6.3	9.0	9.0	4.6	0.10	23.90	D
21.05.24	3.183	273.91	278.5625	242.29	245.6680	31.62	60.7	54.4	6.3	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	D
22.05.24	3.387	278.78	283.6758	244.75	248.2852	34.03	61.9	55.5	6.4	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	D
23.05.24	3.401	280.23	285.0117	243.96	247.3906	36.27	60.8	54.7	6.2	9.0	9.0	4.5	0.08	23.92	U
24.05.24	3.184	279.18	283.8203	246.70	250.0781	32.48	60.0	53.9	6.1	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	U
25.05.24	3.200	276.25	280.8750	243.56	246.8984	32.69	60.2	54.1	6.2	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	U
26.05.24	3.351	283.92	288.7539	248.75	252.2539	35.17	60.8	54.7	6.1	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00	U
27.05.24	3.372	282.65	287.4336	245.68	252.2539	36.96	60.5	54.6	5.9	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	U
28.05.24	3.224	279.89	284.6758	246.68	250.1602	33.22	60.8	54.8	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	U
29.05.24	2.925	262.99	267.4375	233.30	248.9492	29.70	60.4	55.5	5.9	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	U
30.05.24	3.081	276.23	280.9648	245.45	248.9492	30.79	61.0	55.1	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	U
31.05.24	3.145	274.10	278.7578	241.22	244.6523	32.88	60.8	54.9	5.9	9.0	9.0	4.6	0.01	23.99	E
01.06.24	3.096	274.83	279.4922	242.71	246.1445	32.12	60.7	54.9	5.8	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	E
02.06.24	3.189	276.00	280.7383	242.31	245.7773	33.69	61.1	55.3	5.8	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	E
03.06.24	3.450	275.33	280.1523	238.04	241.4766	37.30	61.7	55.5	6.2	9.0	9.0	4.7	0.00	24.00	E
04.06.24	0.838	81.96	83.3281	60.08	61.0547	21.88	60.2	60.3	-0.1	9.0	9.0	2.9	16.10	7.90	D
05.06.24	0.000	1.99	1.9883	0.00	0.0000	1.99	21.0	22.7	-1.7	9.0	9.0	1.5	24.00	0.00	D
06.06.24	0.000	1.19	1.1953	0.00	0.0000	1.19	20.6	21.9	-1.3	9.0	9.0	1.5	24.00	0.00	D
07.06.24	0.000	1.58	1.5820	0.00	0.0000	1.58	20.0	21.4	-1.4	9.0	9.0	1.5	24.00	0.00	D
08.06.24	0.000	1.10	1.1016	0.00	0.0000	1.10	19.7	20.8	-1.1	9.0	9.0	1.4	24.00	0.00	D
09.06.24	0.000	1.01	1.0078	0.00	0.0000	1.01	19.8	20.5	-0.7	9.0	9.0	1.5	24.00	0.00	D
10.06.24	0.000	0.98	0.9844	0.00	0.0000	0.98	19.6	20.3	-0.7	9.0	9.0	1.6	24.00	0.00	D
11.06.24	0.000	0.32	0.3203	0.00	0.0000	0.32	20.3	20.4	-0.1	9.0	9.0	1.6	24.00	0.00	D
12.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	20.6	-0.1	9.0	9.0	1.6	24.00	0.00	D
13.06.24	0.003	0.00	0.0000	-0.30	-0.3125	0.30	20.6	17.2	3.4	9.0	9.0	1.3	19.54	4.46	ED
14.06.24	0.000	0.00	0.0000	1.20	1.1953	-1.20	20.4	21.9	-1.5	9.0	9.0	1.7	24.00	0.00	D
15.06.24	0.000	0.00	0.0000	1.07	1.0781	-1.07	20.2	21.5	-1.3	9.0	9.0	1.7	24.00	0.00	ED
16.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.41	0.4102	-0.41	20.1	23.0	-2.9	9.0	9.0	0.4	24.00	0.00	D
17.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	20.3	0.0	9.0	9.0	0.1	24.00	0.00	D
18.06.24	2.126	118.82	121.2734	92.48	94.0781	26.34	67.4	61.1	6.3	9.0	9.0	1.9	13.61	10.39	ED
Итого	55.254	4648.45	4727.8633	4047.14	4104.4766	601.30	60.9	54.9	6.0	9.0	9.0	3.1	338.44	405.56	338.44



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	541.961	43800.68	38191.33	44552.72	38726.33	3735.22
19.05.24	00:00	486.707	39152.23	34144.18	39824.86	34621.85	3329.66
Итого		55.254	4648.45	4047.14	4727.86	4104.48	405.56

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 405.56_час.

Период отключения питания (U) _____ 1.086_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.654_час.
 Период t2-t1 < tп (D) _____ 336.696_час. Период G>tп (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 625, 776. см3
Qmax = 89,007 Гкал