

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____ *lve*
 Адрес ул. Борисовское шоссе д.9 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363778
 Дата последующей поверки теплосчетчика 15.12.2024

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
19.04.24	3.436	275.94	280.7148	241.29	244.6816	34.65	61.4	54.7	6.6	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
20.04.24	3.545	277.65	282.4922	240.87	244.2930	36.78	61.6	55.0	6.6	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
21.04.24	3.740	282.46	287.4434	241.41	244.9102	41.05	62.0	55.6	6.4	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
22.04.24	3.466	279.04	283.8496	243.10	246.5234	35.94	61.2	54.7	6.5	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
23.04.24	3.367	274.32	279.1523	241.76	245.2207	32.56	61.9	55.2	6.7	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
24.04.24	3.468	276.88	281.8027	242.64	246.1504	34.24	62.2	55.5	6.7	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
25.04.24	3.109	265.09	269.6289	233.34	236.6367	31.75	60.9	54.7	6.2	9.0	9.0	4.5	1.15	22.85	
26.04.24	3.112	264.91	269.2813	228.53	231.6934	36.38	59.8	54.2	5.6	9.0	9.0	4.1	1.13	22.87	
27.04.24	3.171	280.16	284.8867	247.77	251.2285	32.39	60.5	54.5	6.0	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
28.04.24	3.368	284.50	289.2227	248.80	252.1934	35.70	60.0	53.8	6.1	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
29.04.24	3.089	273.28	277.7852	240.96	244.2402	32.32	59.7	53.7	5.9	9.0	9.0	4.6	0.88	23.12	
30.04.24	3.277	281.34	286.0781	248.14	251.5762	33.20	60.5	54.2	6.2	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
01.05.24	3.710	290.40	295.2617	246.70	250.1152	43.70	60.2	54.3	5.9	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
02.05.24	3.124	254.37	258.7227	219.42	222.5117	34.95	60.9	54.6	6.3	9.0	9.0	4.3	2.32	21.68	
03.05.24	3.398	285.11	290.0000	250.06	253.5684	35.05	60.9	54.6	6.2	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
04.05.24	3.586	288.16	293.0273	248.54	251.9980	39.62	60.6	54.4	6.1	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
05.05.24	3.621	292.04	296.8789	250.28	253.7266	41.77	60.0	54.1	5.9	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
06.05.24	3.402	282.34	287.0742	246.71	250.0918	35.63	60.3	54.0	6.3	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
07.05.24	3.482	286.63	291.4023	249.47	252.8711	37.16	60.1	53.8	6.3	9.0	9.0	4.5	0.07	23.93	
08.05.24	3.487	288.54	293.2188	250.57	253.8887	37.96	59.2	53.0	6.2	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
09.05.24	3.694	284.97	289.7148	244.56	247.8555	40.41	60.1	53.5	6.6	9.0	9.0	4.7	0.00	24.00	
10.05.24	3.568	287.10	291.7891	248.79	252.0820	38.31	59.4	52.9	6.5	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
11.05.24	3.714	292.91	297.5703	249.24	252.4941	43.67	58.6	52.5	6.1	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
12.05.24	3.875	295.70	300.4414	248.14	251.4102	47.56	58.8	52.8	6.0	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
13.05.24	3.647	289.95	294.6211	248.61	251.8711	41.34	59.0	52.7	6.3	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
14.05.24	3.511	289.10	293.6836	249.77	253.0000	39.33	58.6	52.4	6.2	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
15.05.24	3.430	289.87	294.3594	250.57	253.7539	39.30	57.8	51.9	6.0	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
16.05.24	3.464	287.24	291.9102	249.32	252.6250	37.91	59.2	53.0	6.2	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
17.05.24	3.402	281.32	286.0000	245.52	248.8477	35.81	60.0	53.7	6.3	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00	
18.05.24	3.305	276.29	281.0000	243.59	246.9648	32.71	60.8	54.3	6.5	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00	
Итого	103.567	8457.62	8599.0137	7338.46	7439.0234	1119.15	60.2	53.9	6.2	9.0	9.0	4.6	5.56	714.44	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	486.707	39152.23	34144.18	39824.86	34621.85	3329.66
19.04.24	00:00	383.140	30694.62	26805.72	31225.85	27182.83	2615.22
Итого		103.567	8457.62	7338.46	8599.01	7439.02	714.44

V = 1169,017
Q = 72,916

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 714.44 час.

Период отключения питания (U) 2.031 час. Период функ.отказа (E) 0.205 час.

Период t2-t1 < min (D) 3.320 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель ПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАРИТЕТ Представитель теплоснабжающей организации _____

