

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Звездная д.9 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372407
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.11.2023 по 11.12.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы			
						разбор				атм	атм	Тн	Тр	ошибок			
22.11.23	3.693	236.03	241.7012	239.42	243.1064		-3.39	72.9	57.3	15.6	0.0	6.6	3.8	0.00	24.00		
23.11.23	3.889	239.93	245.9648	243.46	247.3643		-3.52	74.8	58.6	16.2	0.0	6.7	3.8	0.00	24.00		
24.11.23	3.905	244.91	251.1855	248.56	252.6924		-3.66	75.6	59.7	15.9	0.0	6.8	3.8	0.00	24.00		
25.11.23	3.854	246.95	253.2324	250.62	254.7969		-3.68	75.3	59.7	15.5	0.0	6.8	3.7	0.00	24.00		
26.11.23	3.894	246.63	253.0039	250.24	254.4629		-3.61	75.9	60.2	15.7	0.0	6.8	3.8	0.00	24.00		
27.11.23	3.484	226.63	232.0430	229.76	233.3047		-3.13	72.6	57.3	15.3	0.0	6.4	3.8	0.00	24.00		
28.11.23	3.264	210.04	214.6484	212.81	215.7354		-2.77	69.5	54.0	15.5	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
29.11.23	3.326	209.43	214.0488	212.27	215.1787		-2.84	69.7	53.9	15.8	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
30.11.23	3.282	210.87	215.4551	213.64	216.5332		-2.77	69.2	53.6	15.5	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
01.12.23	3.294	209.33	213.9023	212.22	215.0996		-2.89	69.3	53.6	15.7	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
02.12.23	3.301	207.80	212.3613	210.68	213.5352		-2.88	69.4	53.6	15.9	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00		
03.12.23	3.302	203.80	208.2422	206.52	209.2695		-2.72	69.2	53.1	16.2	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00		
04.12.23	3.375	203.61	208.1113	206.40	209.1582		-2.79	69.8	53.2	16.5	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00		
05.12.23	3.406	205.93	210.4727	208.79	211.5703		-2.86	69.7	53.2	16.5	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00		
06.12.23	3.398	207.38	211.9297	210.13	212.9375		-2.75	69.5	53.2	16.4	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
07.12.23	3.575	206.90	211.6523	209.68	212.5605		-2.78	71.2	54.0	17.2	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00		
08.12.23	3.914	209.04	214.2852	211.77	214.8906		-2.73	74.7	56.0	18.7	0.0	6.2	4.0	0.00	24.00		
09.12.23	3.850	207.18	212.2109	209.89	212.8613		-2.72	73.4	54.8	18.6	0.0	6.1	4.0	0.00	24.00		
10.12.23	3.487	203.89	208.3105	206.40	209.0352		-2.51	69.1	52.0	17.1	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00		
11.12.23	3.447	204.41	208.8164	207.10	209.7422		-2.68	68.7	51.9	16.8	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00		
Итого	70.942	4340.68	4441.5781	4400.35	4463.8350		-59.67	71.6	55.3	16.3	0.0	6.2	3.9	0.00	480.00	0.00	

по 22.12.23 Q = 109,960 Гкал

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	297.467	18825.44	18845.77	22225.53	19110.53	2326.44
22.11.23	00:00	226.525	14484.76	14445.41	17783.95	14646.70	1846.44
Итого		70.942	4340.68	4400.35	4441.58	4463.83	480.00

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

