

Организация "ООО Паритет"
 Адрес ул. Борисовское шоссе д.9
 ИП теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 356363

БШ9
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/мин

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 09.10.2023 по 18.10.2023 22.10.23


Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	VI	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		Нераб. Тн	Работы Тр
09.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.15	20.55	1.61	0.00	24.00	
10.10.23	3.942	366.3516	332.6953	33.6563	0.00	-	52.06	41.18	10.88	0.04	23.96	D
11.10.23	8.310	796.0859	788.4922	7.5938	0.00	-	52.24	41.67	10.57	0.00	24.00	
12.10.23	7.764	840.0859	835.1250	4.9609	0.00	-	47.48	38.11	9.37	0.00	24.00	
13.10.23	6.883	840.2969	837.3828	2.9141	0.00	-	44.73	36.40	8.32	0.00	24.00	
14.10.23	6.953	849.0625	846.4297	2.6328	0.00	-	44.99	36.67	8.32	0.00	24.00	
15.10.23	7.118	873.2656	870.4766	2.7891	0.00	-	45.88	37.60	8.28	0.00	24.00	
16.10.23	6.952	830.1172	827.3672	2.7500	0.00	-	45.64	37.13	8.51	0.00	24.00	
17.10.23	8.581	820.5625	818.1563	2.4063	0.00	-	51.00	40.41	10.59	0.00	24.00	
18.10.23	7.661	814.5234	812.3750	2.1484	0.00	-	48.03	38.49	9.54	0.00	24.00	
Итого	64.164	7030.3516	6968.5000	61.8517	0.00	0.0000	47.69	38.43	9.26	0.04	239.96	0.04

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
18.10.23	24:00	1217.928	96801.30	96119.22	0.00	6925.03
09.10.23	00:00	1153.764	89770.95	89150.72	0.00	6685.07
Итого		64.164	7030.35	6968.50	0.00	239.96

Отчетный период _____ 240.00 час. Период норм. работы _____ 239.96 час.
 Период отключения питания (H) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.042 час. Период G<min (G) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 64,164 Гкал
Q норм. = 83,427 Гкал