

Звездная 9 18С
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер Теплосчетчика 371945
 Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Звездная д.9 (ГВС)
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 дата последующей поверки теплосчетчика _____

Глод.: 0.04 - 40.0 м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн				
19.09.23	1.031	87.8262	77.9355	9.8906	65.38	59.38	6.00	0.00	24.00			
20.09.23	1.079	88.6797	77.8164	10.8633	65.50	59.59	5.91	0.00	24.00			
21.09.23	1.031	87.9570	77.8184	10.1387	65.24	59.38	5.86	0.00	24.00			
22.09.23	0.995	87.3789	77.7852	9.5938	65.15	59.36	5.79	0.00	24.00			
23.09.23	0.986	86.9551	77.6240	9.3311	65.48	59.64	5.84	0.00	24.00			
24.09.23	1.148	90.1680	77.6846	12.4834	65.17	59.48	5.69	0.00	24.00			
25.09.23	1.028	88.1680	77.8271	10.3408	65.15	59.48	5.67	0.00	24.00			
26.09.23	1.063	88.6543	77.7402	10.9141	65.13	59.41	5.72	0.00	24.00			
27.09.23	1.060	88.5273	77.8018	10.7256	65.17	59.36	5.81	0.00	24.00			
28.09.23	1.027	89.6582	79.5938	10.0645	65.20	59.46	5.74	0.14	23.86	D		
29.09.23	1.089	89.8730	78.5791	11.2939	65.21	59.50	5.71	0.00	24.00			
30.09.23	1.012	88.4395	78.6045	9.8350	65.26	59.49	5.77	0.00	24.00			
01.10.23	1.120	90.6680	78.7715	11.8965	64.95	59.25	5.70	0.00	24.00			
02.10.23	1.161	91.2852	78.7607	12.5244	65.20	59.46	5.74	0.00	24.00			
03.10.23	1.113	90.2266	78.7803	11.4463	65.10	59.19	5.91	0.00	24.00			
04.10.23	1.085	89.8164	78.7402	11.0762	64.81	58.94	5.87	0.00	24.00			
05.10.23	1.125	90.5547	78.7695	11.7852	64.91	59.05	5.85	0.00	24.00			
06.10.23	1.070	89.3203	78.7422	10.5781	65.54	59.62	5.92	0.00	24.00			
07.10.23	1.297	93.4805	78.5176	14.9629	65.36	59.65	5.72	0.00	24.00			
08.10.23	1.275	93.4219	78.6523	14.7695	65.04	59.42	5.62	0.00	24.00			
09.10.23	1.147	90.7422	78.6660	12.0762	65.15	59.26	5.89	0.00	24.00			
10.10.23	1.138	90.6973	78.8330	11.8643	65.08	59.15	5.92	0.00	24.00			
11.10.23	1.040	88.7246	78.8584	9.8662	65.29	59.21	6.08	0.00	24.00			
12.10.23	1.121	90.4141	78.6875	11.7266	65.01	59.17	5.84	0.00	24.00			
13.10.23	1.118	90.4023	78.5029	11.8994	65.06	59.39	5.68	0.00	24.00			
14.10.23	1.087	89.8477	78.5332	11.3145	65.03	59.32	5.70	0.00	24.00			
15.10.23	1.085	90.1172	78.7705	11.3467	65.07	59.44	5.63	0.00	24.00			
16.10.23	1.046	89.4688	78.6289	10.8398	64.78	59.24	5.54	0.00	24.00			
17.10.23	1.062	89.4473	78.6641	10.7832	64.93	59.16	5.77	0.00	24.00			
18.10.23	1.078	89.4102	78.5938	10.8164	65.30	59.40	5.90	0.00	24.00			
Итого	32.717	2690.3301	2353.2832	337.0472	0.00	0.0000	65.15	59.36	5.79	0.14	719.86	0.14

Показания интеграторов КМ-5
 Дата время Q M1 M2 VI Тр

Отчетный период	Период норм. работы	Период отключ. питания	Период t1-t2 < min	Период t1-t2 > max	Период фукнк. отказа	Период G<min	Период G>max
18.10.23 24:00	214.981	21507.91	10996.31	0.00	4664.18	0.00	0.000_час.
19.09.23 00:00	182.264	18817.58	8643.02	0.00	3944.33	0.00	0.144_час.
Итого	32.717	2690.33	2353.28	0.00	719.86	0.00	0.000_час.

720.00_час. 719.86_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Счетчик № 100001/11956 X310-200/100

*V = 388,276 м³
QТМС = 24,222 Ткач*