

Организация "ООО Паритет"  
 Адрес ул. Звездная д.9  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Звездная 9  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 372407

Свод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.10.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.2	20.4	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	19.6	-0.2	0.0	-0.3	-0.1	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	19.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.1	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	18.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.1	24.00	0.00	D
05.10.23	1.852	110.95	113.2930	112.08	113.48226	-1.13	68.0	51.3	16.6	0.0	3.3	2.5	8.24	15.76	D
06.10.23	3.023	198.95	203.2920	201.85	204.6426	-2.91	69.3	54.1	15.2	0.0	5.6	3.7	0.00	24.00	D
07.10.23	3.119	209.58	214.2266	212.53	215.5552	-2.95	69.9	55.0	14.8	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00	D
08.10.23	3.034	200.05	204.3750	202.35	205.1089	-2.30	68.9	53.8	15.1	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	D
09.10.23	3.048	189.67	193.7764	192.40	194.9414	-2.73	68.9	52.9	16.0	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00	D
10.10.23	3.022	183.07	187.0146	185.73	188.1338	-2.66	68.7	52.2	16.5	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00	D
11.10.23	3.032	182.18	186.1270	184.75	187.1362	-2.56	68.9	52.3	16.6	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
12.10.23	2.949	183.99	187.9375	186.63	189.0713	-2.64	68.6	52.6	16.0	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
13.10.23	2.864	185.30	189.2451	188.01	190.4951	-2.71	68.3	52.9	15.4	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
14.10.23	2.862	185.80	189.7598	188.47	190.9668	-2.67	68.4	53.0	15.4	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
15.10.23	2.813	187.58	191.6035	190.33	192.9077	-2.74	68.6	53.6	15.0	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00	D
16.10.23	2.783	184.85	188.7539	187.61	190.1001	-2.76	68.0	53.0	15.0	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
17.10.23	2.904	183.49	187.4004	186.16	188.5942	-2.67	68.4	52.6	15.8	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
18.10.23	2.923	183.87	187.8096	186.55	188.9976	-2.68	68.6	52.7	15.9	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
Итого	40.229	2569.33	2624.6143	2605.44	2640.1338	-36.11	68.7	53.1	15.6	0.0	4.3	3.0	104.24	327.76	104.24

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.23	24:00	122.793	7813.31	7680.55	10966.07	7788.99	1030.44
01.10.23	00:00	82.564	5243.98	5075.11	8341.45	5148.86	702.68
Итого		40.229	2569.33	2605.44	2624.61	2640.13	327.76

Учетный период 432.00 час. Период норм. работы 327.76 час.

Период отключения питания (H) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < m1p (D) 104.239 час. Период G<m1n (G) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

*70 = 14429 = 3762*  
*70 = 4912*  
*Ротм = 51,723 Гкал*

