

Организация ООО Паритет
 Адрес ул. Звездная д.9 (ГВС)
 Ил теплосчетчика КМ-5-4
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 371945

Год.: 0.04 - 40.0 м³/ч Ду= мм
 Годр.: 0.04 - 40.0 м³/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.08.2023 по 18.09.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.08.23	0.932	90.32	92.0732	81.41	82.7676	8.91	65.2	60.0	5.2	9.0	5.0	0.00	24.00			
20.08.23	1.019	92.04	93.8086	81.40	82.7466	10.65	64.9	59.8	5.1	9.0	5.0	0.00	24.00			
21.08.23	0.977	91.16	92.9141	81.51	82.8667	9.64	65.1	59.8	5.3	9.0	5.0	0.00	24.00			
22.08.23	1.062	92.41	94.2051	81.40	82.7568	11.01	65.2	59.8	5.4	9.0	5.0	0.00	24.00			
23.08.23	1.093	92.76	94.5781	81.35	82.7104	11.41	65.4	60.0	5.5	9.0	5.0	0.00	24.00			
24.08.23	1.085	90.33	92.0918	79.18	80.4897	11.15	65.4	59.7	5.7	9.0	5.0	0.04	23.96	ED		
25.08.23	1.068	89.84	91.5859	78.95	80.2515	10.88	65.2	59.5	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
26.08.23	1.242	91.79	93.5684	77.52	78.7896	14.28	65.1	59.5	5.6	9.0	5.0	0.00	24.00			
27.08.23	1.216	91.13	92.9102	77.55	78.8403	13.58	65.5	59.7	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
28.08.23	1.063	88.56	90.2676	77.73	79.0054	10.82	65.1	59.3	5.8	9.0	5.0	0.00	24.00			
29.08.23	1.107	89.33	91.0371	77.56	78.8130	11.77	64.7	59.0	5.7	9.0	5.0	0.02	23.98	U		
30.08.23	1.047	88.40	90.1016	77.79	79.0610	10.61	65.0	59.2	5.8	9.0	5.0	0.00	24.00			
31.08.23	1.152	90.36	92.1035	77.83	79.1094	12.53	65.1	59.4	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
01.09.23	1.035	88.36	90.0684	77.89	79.1660	10.47	65.1	59.5	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
02.09.23	0.990	87.50	89.1973	77.96	79.2476	9.54	65.3	59.5	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
03.09.23	1.105	89.76	91.5098	78.08	79.3716	11.68	65.3	59.6	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
04.09.23	1.034	88.20	89.9258	77.98	79.2729	10.21	65.5	59.7	5.8	9.0	5.0	0.00	24.00			
05.09.23	1.006	87.88	89.5742	77.96	79.2397	9.91	65.0	59.3	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
06.09.23	1.111	89.70	91.4336	77.85	79.1245	11.85	65.1	59.4	5.7	9.0	5.0	0.00	24.00			
07.09.23	1.065	88.55	90.2715	77.86	79.1372	10.69	65.3	59.4	5.9	9.0	5.0	0.00	24.00			
08.09.23	1.104	89.03	90.7637	77.90	79.1738	11.13	65.4	59.3	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
09.09.23	1.081	88.68	90.4043	77.96	79.2246	10.72	65.2	59.1	6.1	9.0	5.0	0.00	24.00			
10.09.23	1.123	89.57	91.3008	77.98	79.2485	11.59	65.1	59.1	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
11.09.23	1.145	89.91	91.6406	77.77	79.0352	12.14	65.0	59.1	5.9	9.0	5.0	0.00	24.00			
12.09.23	1.128	89.46	91.1914	77.74	79.0088	11.72	65.2	59.2	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
13.09.23	1.051	88.13	89.8496	77.87	79.1455	10.26	65.4	59.4	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
14.09.23	1.069	88.34	90.0664	77.82	79.0957	10.52	65.4	59.4	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
15.09.23	1.056	88.19	89.9121	77.76	79.0352	10.43	65.3	59.4	5.9	9.0	5.0	0.00	24.00			
16.09.23	1.108	89.03	90.7598	77.75	79.0254	11.28	65.4	59.4	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
17.09.23	1.121	89.62	91.3574	78.00	79.2656	11.62	65.0	59.1	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
18.09.23	1.098	89.03	90.7637	77.92	79.2012	11.10	65.4	59.4	6.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
Итого	33.493	2777.37	2831.2354	2433.23	2473.2271	344.14	65.2	59.5	5.7	9.0	5.0	0.05	743.95	0.05		



оказания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
18.09.23 24:00	182.264	18817.58	8643.02	19205.21	8855.48	3944.33
19.08.23 00:00	148.771	16040.21	6209.79	16373.98	6382.25	3200.38
Итого	33.493	2777.37	2433.23	2831.24	2473.23	743.95

Тчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы

ериод отключения питания (U) _____ 0.017_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.003_час.
 ериод t2-t1 < min (D) _____ 0.033_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 ериод G>max (G) _____ 0.000_час.

редставитель _____ Представитель теплоснабжающей
 бонента _____ организации _____



V = 358,034 см³
Q_{тк} = 22,341 Гкал